

Łapy, dnia 01.02.2023 r.

I.7013.9.2022

Sprawa dotyczy: **postępowania przetargowego pn. „Utworzenie Centrum Przesiadkowego w Łapach – roboty dodatkowe II etap**

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. W projekcie instalacji elektrycznych uwzględniono zasilanie elektryczne do poidelka zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej. Zgodnie z informacją uzyskana od producenta poidelka, nie wymaga ono zasilania elektrycznego, jedynie przyłączy wodociągowe. Prosimy o informację, czy należy ułożyć projektowane okablowanie do poidelka wraz z rozbudową szafy RG-PCP o dodatkowe zabezpieczenie.
2. Prosimy o potwierdzenie przeniesienia istniejącej szafki SO zgodnie z rysunkiem E-01. Brak informacji o przeniesieniu w pozostałych dokumentach.
3. Przy złączu ZK znajduje się dodatkowa szafka elektryczna zainstalowana w ramach modernizacji linii kolejowej. Prosimy o informację, w czym zakresie będzie przeniesienie tej szafki.
4. Na rysunku Ag 07 Detal A (architektura) pokazano przekrój przez nieckę z laminatu poliestrowo szklanego, dla której przewidziano odpływ wody powyżej dna tej niecki. Zwracamy uwagę na brak odpływu z dna niecki, co może doprowadzić do jej rozsądzenia w okresie zimowym, dodatkowo woda stojąca w niecce poniżej odpływu nie będzie w żaden sposób filtrowana ani uzdatniana, co może doprowadzić do namnażania się glonów. Prosimy o informację, czy można wykonać szczelną nieckę żelbetową z odprowadzeniem wody w jej dnie oraz zakryć ją nierdzewną kratą.
5. Prosimy o podanie ilości oraz średnicę otworów tryskaczy w deszczowni dla każdego grzybka.
6. Prosimy o podanie kolorów dla grzybków.
7. Włazy wejściowe do maszynowni zostały zaprojektowane jako okrągłe, o średnicy min. d600 mm. Zaprojektowany filtr piaskowy ma średnicę d640 mm. Prosimy o zwiększenie średnicy włązów do min. d800 mm w świetle.
8. Prosimy o informację, czy filtry piaskowe mają mieć zawory sześci drogowe automatyczne czy ręczne.
9. Prosimy o podanie punktu pracy (wydajność i wysokość podnoszenia) dla każdej z 4 pomp zasilających grzybki oraz dla pomp filtracji.
10. Zaprojektowana lampa UV-C Tebas 75W jest przeznaczona do wody słonej, co traktujemy jako pomyłkę. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie lampy UV-C 75W do wody chlorowanej.
11. Prosimy o potwierdzenie, że wielkość zbiorników wyrównawczych jest wystarczająca, aby zapewnić odpowiednią ilość wody w obiegu, a także bufor na spływającą wodę po zatrzymaniu pomp (na okres nocny lub do czynności serwisowych).
12. Proszę o udostępnienie przedmiarów branży sanitarnej i elektrycznej.

## Odpowiedź

1. Zamawiający informuje, iż poidelko nie wymaga zasilania elektrycznego.
2. Zamawiający potwierdza przeniesienie szafki.
3. Zamawiający informuje, iż w zakresie Wykonawcy jest przeniesienie szafki.
4. Zamawiający informuje, iż Wykonawca może wykonać szczelną nieckę żelbetową z odprowadzeniem wody w jej dnie oraz zakryć ją nierdzewną kratą.
5. Zamawiający informuje, iż ilość oraz średnica tryskaczy w deszczowni dla każdego grzybka jest do uzgodnienia i potwierdzenia przez Zamawiającego przed realizacją robót.
6. Zamawiający informuje, iż kolory dla grzybków z palety RAL są do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji robót.
7. Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie średnicy.
8. Zamawiający informuje, iż w kosztorysie dodano i ujęto filtry z automatycznym zaworem 6-drogowym.
9. Zamawiający informuje, iż pompy należy dobrać zgodnie z projektem.
10. Zamawiający potwierdza dopuszczenie zastosowania lampy UV-C 75W do wody chlorowanej.
11. Zamawiający informuje, iż wielkość zbiorników jest wystarczająca.
12. Zamawiający dołącza przedmiary.

Ponadto zamawiający informuje, iż dołączone przedmiary do postępowania służą jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączone do SWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**Burmistrz Łap**  
**Krzysztof Gołaszewski**  
**/podpisano elektronicznie/**