



Bydgoszcz, 2022-11-15

UE-5041/234/W/19

Warunki techniczne do spełnienia w dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)”

1. Zasilanie z istniejącego kabla oświetleniowego znajdującego się na parkingu przy ul. Chojnickiej .
2. Kable obwodowe YKY wg obliczeń.
3. Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wysokości wg obliczeń, lub równoważne, osadzone na fundamencie prefabrykowanym.
4. Oprawy oświetleniowe ze źródłem LED o mocy wg obliczeń i cechach charakterystycznych: *obudowa aluminiowa, szczelność komory optycznej komory zespołu sterowania IP66. W oprawie lub słupie zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALI w celu włączenia do systemu sterowania oświetleniem (zgodnie z załącznikiem), skuteczność świetlna oprawy 100lm/W.*
5. Uzyskać równomierność oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą dla danej sytuacji oświetleniowej.
6. Uwzględnić konieczność wykonania pomiarów oświetlenia po wybudowaniu dla oceny sprawności świecenia po rocznej eksploatacji.
7. Należy zaprojektować oświetlenie ulicy Pod Borem (na długości projektowanego parkingu)
8. Przed przystąpieniem do projektowania należy uzgodnić koncepcje oświetlenia w ZDMiKP Zespół Elektroenergetyczny.
9. W trakcie projektowania konsultować się z przedstawicielem ZDMiKP Zespół Elektroenergetyczny tel. 582-27-01
10. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Zespół Elektroenergetyczny.