



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 364 192 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93


52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.405/0591/2022



Bydgoszcz, 20.09.2022 r.
18-2104/S-6-VIII/C/510/22
Miej + R-224
22.09.2022
M. S.

**Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
85-844 BYDGOSZCZ**

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji oraz warunków technicznych dla odprowadzania wód opadowych z nawierzchni parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) na działkach o nr ewid. 25/14, 25/24, 25/25, 25/26, 25/27 obr. 018 przy ul. Chojnickiej i Pod Borem w Bydgoszczy

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, że uzgadnia lokalizację projektowanego parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) na działkach o nr ewid. 25/14, 25/24, 25/25, 25/26, 25/27 obr. 018 przy ul. Chojnickiej i Pod Borem w Bydgoszczy, zgodnie z przedstawionymi rozwiązaniami na załączniku graficznym.

Jednocześnie informujemy, że na terenie działek o nr ewid. 25/14, 25/24, 25/25, 25/26, 25/27 obr. 018 nie posiadamy sieci wod. - kan. będących częścią majątku lub podlegających eksploatacji naszego przedsiębiorstwa.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni miejsc postojowych oraz jezdni manewrowej w/w parkingu można odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej \varnothing 0,40 m w ul. Chojnickiej poprzez istniejący kanał deszczowy \varnothing 0,30 m, wybudowany w ramach realizacji parkingu w pierwszym etapie.

Przykrycie przewodów kanalizacji deszczowej winno wynosić minimum 1,20 m.

Do obliczeń bilansu wód opadowych i roztopowych (z określeniem wielkości i rodzaju odwadnianych powierzchni) oraz doboru średnic projektowanych kanałów deszczowych należy przyjąć dla warunków miasta Bydgoszcz (dla opadu lokalnego) następujące wartości:

- częstotliwość występowania deszczu: **c = 5 [lat];**
- czas trwania deszczu miarodajnego: **t = 15 [min];**
- natężenie deszczu miarodajnego: **193,30 [dm³/(s × ha)].**

Na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych należy opracować projekt branży sanitarnej przez uprawnioną jednostkę projektową w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.

Projekt kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla m. Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15) oraz w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o. o. (ul. Toruńska 103).

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien zawierać aktualne warunki techniczne wydane przez MWiK - sp. z o. o. oraz plan sytuacyjno-wysokościowy z naniesioną trasą zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.