



NP.26.2.3.24.BM

Kraków, dnia 18 marca 2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.3.24.BM, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 9:

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji między projektem budowlanym a wykonawczym, proszę o wyjaśnienie czy trejaż "Π" ma zostać wykonany z profilu stalowego zamkniętego RK 120x120, czy z dwuteownika szerokostopowego HEA 180? Jeśli z profilu RK, to proszę również o podanie grubości ścianki.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, iż trejaż "Π" należy wykonać z profilu stalowego zamkniętego RK 120x120x5 zgodnie z Projektem wykonawczym.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytanie i odpowiedź oraz wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność kolejnego przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający przypomina, iż przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 20 marca 2024r. przy czym godzina oraz miejsce składania pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.