

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania pn.: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki i Grodziec wraz z mostem w m. Gizałki etap I.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, modyfikuje odpowiedź udzieloną na pytanie 165 w dniu 13.03.2024.

Pytanie 165:

Zgodnie z SST M.20.01.07 pkt. 1.3 dla mostu tymczasowego należy wykonać próbne obciążenie statyczne, natomiast w poz. 77 TER widnieje zapis: „Wykonanie próbnego obciążenia obiektu (statyczne i dynamiczne) – most tymczasowy”. Prosimy o doprecyzowanie, czy dla mostu tymczasowego należy wykonać próbne obciążenie dynamiczne? Czy dla mostu stałego należy wykonać próbne obciążenie dynamiczne?

Odpowiedź:

W poz. 77 (Most) należy uwzględnić wykonanie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego tymczasowego obiektu mostowego – zgodnie z dokumentacją wykonawczą oraz zapisami ST. Zamawiający zamieścił skorygowaną TER w przedmiotowej pozycji wraz z modyfikacją odpowiedzi dotyczącą pytania 77 w dniu 14.03.2024 r.

Z-ca Dyrektora
Handwritten signature
Krzysztof Hedrych