

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa windy osobowej wraz z infrastrukturą techniczną w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu w ramach zadania „Dostosowanie budynku szkolnego do osób niepełnosprawnych (II etap)”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie, informuję:

Pytanie 14:

Uzupełnienie dokumentacji projektowej w następującym zakresie: inwentaryzacja (rysunków) poszczególnych kondygnacji.

Odpowiedź 14:

Zamawiający uzupełnił SWZ o rzuty inwentaryzacji.

Pytanie 15:

Uzupełnienie dokumentacji projektowej w następującym zakresie: wskazania rodzaju stropów pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

Odpowiedź 14:

Istniejące stropy w budynku drewniane. Nowoprojektowane w przestrzeni między szybem windowym, a istniejącym stropem (po rozebraniu niezbędnej powierzchni) projektuje się jako żelbetowe o gr. 18 cm zbrojone prętami zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Pozostałą różnicę w grubości stropu (do ok. 30cm) należy uzupełnić izolacją termiczną (styropian gr. ok 5cm), szlichtą betonową gr. 5cm i panelem podłogowym, wykładziną PCV lub inną wyprawą nawiązującą do istniejącej posadzki.

Pytanie 16:

Uzupełnienie dokumentacji projektowej w następującym zakresie: uszczegółowienie zakresu prac w poszczególnych pomieszczeniach.

Odpowiedź 16:

Zakres prac do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach jest następujący:

- naprawa uszkodzeń w tynkach ścian i sufitów po wykonanych wyburzeniach i rozbiórkach poprzez uzupełnienie tynków,
- wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych,
- malowanie powierzchni ścian i sufitów (w obrębie wznoszonego szybu windowego) farbą emulsyjną (kolor biały).

Pytanie 17:

Uzupełnienie dokumentacji projektowej w następującym zakresie: rodzaj wykończenia posadzek w pomieszczeniach obok szybu windowego.

Odpowiedź 17:

W pomieszczeniach obok szybu należy wykonać posadzki z nawiązaniem do istniejących posadzek (posadzki drewniane - wykończenie panel podłogowy, posadzki z wykładziny PCV - wykończenie wykładzina PCV, posadzka betonowa/terakota - wykończenie płytki GRESS/posadzka betonowa).

/-/ Prezydent Grudziądz