

PROTOKÓŁ Nr 1/2019/US/WNOZ z dnia 3.08.2020

z czynności przeglądu technicznego i konserwacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie:
 WNOZ w Szczecinie ul. Mickiewicza 16 wg umowy nr DP/374/92/18

ZAKRES CZYNNOŚCI ZGODNY Z PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

LP	LOKALIZACJA OGÓLNA [KONDYGNACJA]	SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA OPRAWY - NR OPRAWY	TYP OPRAWY/RODZAJ D - DOŚWIETLAJĄCA K - KIERUNKOWA	CZAS PRACY AWARYJNEJ OPRAWY [$<$, $>$, $>$ 1h]	OPRAWA SPRAWNA [TAK/NIE]	DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA
1.	PIWNICA	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
2.	PIWNICA	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
3.	PIWNICA	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
4.	PIWNICA	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
5.	PIWNICA	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
6.	PIWNICA	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
7.	PIWNICA	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
8.	PIWNICA	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	D	> 1 h	TAK/NIE	

9.	PIWNICA	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
10.	PIWNICA	SZATNIA NR 013	D	< 1 h	TAK/NIE	
11.	PIWNICA	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
12.	PIWNICA	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
13.	PIWNICA	KORYTARZ	D	< 1 h	TAK/NIE	
14.	PIWNICA	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
15.	PIWNICA	KORYTARZ	D	< 1 h	TAK/NIE	
16.	PIWNICA	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
17.	PIWNICA	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
18.	PIWNICA	KORYTARZ	LAMPA SUFITOWA Z MODUŁEM D	< 1 h	TAK/NIE	
19.	PIWNICA	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
20.	PIWNICA	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	

21.	PIWNICA	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
22.	PIWNICA	POKÓJ NR 09	D	< 1 h	TAK/NIE	
23.	PIWNICA	POKÓJ NR 09A	D	> 1 h	TAK/NIE	
24.	PIWNICA	POKÓJ NR 03	D	> 1 h	TAK/NIE	
25.	PIWNICA	POKÓJ NR 011	D	< 1 h	TAK/NIE	
26.	PIWNICA	POKÓJ NR 011	D	> 1 h	TAK/NIE	
27.	PIWNICA	POKÓJ NR 011	D	> 1 h	TAK/NIE	
28.	PIWNICA	POKÓJ NR 03	D	< 1 h	TAK/NIE	
29.	PIWNICA	POKÓJ NR 03	D	< 1 h	TAK/NIE	
30.	PIWNICA	POKÓJ NR 03	D	> 1 h	TAK/NIE	
31.	PIWNICA	POKÓJ NR 03	D	> 1 h	TAK/NIE	
32.	PIWNICA	POKÓJ NR 011A	D	> 1 h	TAK/NIE	

33.	PIWNICA	POKÓJ NR 012	D	> 1 h	TAK/NIE	
34.	PARTER	POKÓJ NR 08 + 03	LAMPA SUFITOWA Z MODUŁEM D	< 1 h	TAK/NIE	nieprawidłowe
35.	PARTER	PORTIERNIA	D	> 1 h	TAK/NIE	
36.	PARTER	WEJŚCIE GŁÓWNE	D	> 1 h	TAK/NIE	
37.	PARTER	WEJŚCIE GŁÓWNE	D	> 1 h	TAK/NIE	
38.	PARTER	WEJŚCIE GŁÓWNE	D	> 1 h	TAK/NIE	
39.	PARTER	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
40.	PARTER	KORYTARZ	D	< 1 h	TAK/NIE	nieodpowiednie
41.	PARTER	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
42.	PARTER	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
43.	PARTER	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
44.	PARTER	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	

45.	PARTER	KORYTARZ	LAMPA SUFITOWA Z MODUŁEM D	< 1 h	TAK/NIE	✓ <i>nie sprawdzane w ogóle</i> + 11
46.	PARTER	KORYTARZ	LAMPA SUFITOWA Z MODUŁEM D	> 1 h	TAK/NIE	
47.	PARTER	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
48.	PARTER	KORYTARZ	D	< 1 h	TAK/NIE	<i>Sufit. elek. bez fotogram</i>
49.	PARTER	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
50.	PARTER	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	< 1 h	TAK/NIE	
51.	PARTER	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	< 1 h	TAK/NIE	
52.	PARTER	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
53.	PARTER	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	D	< 1 h	TAK/NIE	
54.	PARTER	SALA NR 02	D	< 1 h	TAK/NIE	
55.	PARTER	SALA NR 02	D	< 1 h	TAK/NIE	
56.	PARTER	SALA NR 02	D	< 1 h	TAK/NIE	

57.	PARTER	SALA NR 02	D	< 1 h	TAK/NIE	
58.	PARTER	SALA NR 02	D	< 1 h	TAK/NIE	
59.	PARTER	SALA NR 02	D	> 1 h	TAK/NIE	
60.	PARTER	SALA NR 02	D	> 1 h	TAK/NIE	
61.	PARTER	POKÓJ NR 011	D	> 1 h	TAK/NIE	
62.	PARTER	POKÓJ NR 013	D	> 1 h	TAK/NIE	
63.	PARTER	POKÓJ NR 014	D	> 1 h	TAK/NIE	
64.	PARTER	POKÓJ NR 015	D	> 1 h	TAK/NIE	
65.	PARTER	SALA GIMNASTYCZNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
66.	PARTER	SALA GIMNASTYCZNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
67.	PARTER	SALA GIMNASTYCZNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
68.	PARTER	SALA GIMNASTYCZNA KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	

69.	PARTER	SALA GIMNASTYCZNA KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
70.	PARTER	SALA GIMNASTYCZNA KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
71.	PARTER	SALA GIMNASTYCZNA KORYTARZ	LAMPA SUFITOWA Z MODUŁEM D	> 1 h	TAK/NIE	
72.	PARTER	SALA GIMNASTYCZNA POKÓJ NR 07	D	> 1 h	TAK/NIE	
73.	PARTER	SALA GIMNASTYCZNA POKÓJ NR 04	D	> 1 h	TAK/NIE	
74.	PARTER	SALA GIMNASTYCZNA POKÓJ NR 03	D	> 1 h	TAK/NIE	
75.	I PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
76.	I PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
77.	I PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
78.	I PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
79.	I PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA BOCZNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
80.	I PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	

81.	I PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
82.	I PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
83.	I PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
84.	I PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
85.	I PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
86.	I PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
87.	I PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
88.	I PIĘTRO	SALA NR 112	D	> 1 h	TAK/NIE	
89.	I PIĘTRO	SALA NR 112	D	> 1 h	TAK/NIE	
90.	I PIĘTRO	SALA NR 112	D	< 1 h	TAK/NIE	
91.	I PIĘTRO	SALA NR 112	D	< 1 h	TAK/NIE	
92.	I PIĘTRO	SALA NR 112	D	< 1 h	TAK/NIE	

93.	I PIĘTRO	SALA NR 102	D	> 1 h	TAK/NIE	
94.	I PIĘTRO	SALA NR 102	LAMPA SUFITOWA Z MODUŁEM D	< 1 h	TAK/NIE	
95.	I PIĘTRO	SALA NR 102	D	< 1 h	TAK/NIE	
96.	I PIĘTRO	SALA NR 102	D	> 1 h	TAK/NIE	
97.	I PIĘTRO	SALA NR 104	D	< 1 h	TAK/NIE	
98.	I PIĘTRO	SALA NR 104	D	> 1 h	TAK/NIE	
99.	I PIĘTRO	SALA NR 110	D	< 1 h	TAK/NIE	
100.	I PIĘTRO	SALA NR 110	D	< 1 h	TAK/NIE	
101.	I PIĘTRO	SALA NR 110	D	> 1 h	TAK/NIE	
102.	I PIĘTRO	SALA NR 111	D	< 1 h	TAK/NIE	
103.	I PIĘTRO	SALA NR 111	D	< 1 h	TAK/NIE	
104.	I PIĘTRO	SALA NR 111	D	> 1 h	TAK/NIE	

105.	II PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
106.	II PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
107.	II PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
108.	II PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
109.	II PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
110.	II PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
111.	II PIĘTRO	KORYTARZ	LAMPA SUFITOWA Z MODUŁEM D	< 1 h	TAK/NIE	
112.	II PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
113.	II PIĘTRO	KORYTARZ PRZY DRZWIACH 216	D	> 1 h	TAK/NIE	
114.	II PIĘTRO	KORYTARZ PRZY DRZWIACH 216	D	> 1 h	TAK/NIE	
115.	II PIĘTRO	KORYTARZ PRZY DRZWIACH 203-206	D	> 1 h	TAK/NIE	
116.	II PIĘTRO	KORYTARZ PRZY DRZWIACH 203-206	LAMPA SUFITOWA Z MODUŁEM D	< 1 h	TAK/NIE	

117.	II PIĘTRO	KORYTARZ PRZY DRZWIACH 207-215	D	<	1 h	TAK/NIE	
118.	II PIĘTRO	KORYTARZ PRZY DRZWIACH 207-215	D	<	1 h	TAK/NIE	
119.	II PIĘTRO	KORYTARZ PRZY DRZWIACH 207-215	D	>	1 h	TAK/NIE	
120.	II PIĘTRO	KORYTARZ PRZY DRZWIACH 207-215	D	>	1 h	TAK/NIE	
121.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 217	LAMPA SUFITOWA Z MODUŁEM D	<	1 h	TAK/NIE	
122.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 218	D	>	1 h	TAK/NIE	
123.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 219	D	>	1 h	TAK/NIE	
124.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 220	D	>	1 h	TAK/NIE	
125.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 221	D	<	1 h	TAK/NIE	
126.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 206	D	<	1 h	TAK/NIE	
127.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 205	D	>	1 h	TAK/NIE	
128.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 204	D	>	1 h	TAK/NIE	

129.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 204	D	> 1 h	TAK/NIE	
130.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 208	LAMPA SUFITOWA Z MODULEM D	> 1 h	TAK/NIE	
131.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 215	D	> 1 h	TAK/NIE	
132.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 214	D	> 1 h	TAK/NIE	
133.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 209	D	> 1 h	TAK/NIE	
134.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 209	D	> 1 h	TAK/NIE	
135.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 213	D	> 1 h	TAK/NIE	
136.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 213	D	> 1 h	TAK/NIE	
137.	II PIĘTRO	POKÓJ NR 210	D	> 1 h	TAK/NIE	
138.	III PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
139.	III PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	
140.	III PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	D	> 1 h	TAK/NIE	

141.	III PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
142.	III PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
143.	III PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
144.	III PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
145.	III PIĘTRO	KORYTARZ	D	> 1 h	TAK/NIE	
146.	III PIĘTRO	SALA NR 312	LAMPA SUFITOWA Z MODUŁEM D	< 1 h	TAK/NIE	
147.	III PIĘTRO	SALA NR 312	D	> 1 h	TAK/NIE	
148.	III PIĘTRO	SALA NR 311	D	> 1 h	TAK/NIE	
149.	III PIĘTRO	SALA NR 310	D	> 1 h	TAK/NIE	
150.	III PIĘTRO	SALA NR 310	D	> 1 h	TAK/NIE	
151.	III PIĘTRO	SALA NR 309	D	> 1 h	TAK/NIE	
152.	III PIĘTRO	SALA NR 304	D	> 1 h	TAK/NIE	

153.	III PIĘTRO	SALA NR 305	D	1 h	TAK/NIE
------	------------	-------------	---	-----	---------

PRZEGLĄD WYKONAŁ

Przełom
 SUPON SA
 KONSULTING
 SYSTEMY INFORMATYCZNE

/ podpis i pieczęć konserwatora/

POTWIERDZENIE WYKONANIA

KIEROWNIK OBIEKTU

M. Reszka
 mgr Magdalena Reszka

30.09.2020

/ data podpis i pieczęć przedstawiciela Zleceniodawcy - kierownika obiektu/