

Mogilno, dn. 07.03.2023 r.

STAROSTA MOGILE SKI

Znak sprawy: GN.6630.81.2023

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
 zakończonych w dniu 07.03.2023 r.  
 w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE SIEĆ ENERGETYCZNA SIEĆ GAZOWA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ SIEĆ KANALIZACYJNA SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA SIEĆ WODOCIĄGOWA
Lokalizacja:	Mogilno - miasto Obręb: Mogilno, dz.: 84/6, 982, 1961
Wnioskodawca:	JASISKA MONIKA ul. Jarochońskiego 51, 60-248 Poznań
Inwestor:	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - BYDGOSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Studzienna 12/14/22, 88-100 Inowrocław
Projektant:	- TOMASZ WOŃIAK Inne upr.: budowlane: WKP/0035/POOS/21 - ANDRZEJ MALINOWSKI Inne upr.: budowlane: WKP/0386/POOE/12 - IWONA WOŃIAK Inne upr.: budowlane: WKP/0327/POOS/21
Przewodniczący:	Michał Cabała Inspektor w WGKKiGN
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	21.02.2023 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

Dokument wygenerował(a): Michał Cabała, dn. 07-03-2023 13:42:25

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej. Załączono oraz wpisano w uwagach gestorów dodatkowe wytyczne. Wszyscy gestorzy sieci, którzy byli nieobecni, zostali zawiadomieni pocztą elektroniczną o odbywającej się naradzie.

### Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	<p>ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu REJON DYSTRYBUCJI MOGILNO</p> <p>88-300 Mogilno ul. Obroćców Mogilna 5</p> <p>elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne z uwagami</p> <p>Uwaga: Przy ulicy Padniewskiej istniejące kable energetyczne niskiego napięcia, istniejący kabel energetyczny średniego napięcia Enea Operator Sp. z o.o. Przy ulicy Obroćców Mogilna istniejące kable energetyczne niskiego napięcia Enea Operator Sp. z o.o. Należy ustalić w terenie trasy ww. kabli energetycznych w celu uniknięcia ich uszkodzeń i kolizji. Rozwiązania w zakresie skrzyżowań, zbliżeń do istniejących urządzeń - kabli energetycznych, należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami, normą N SEP-E-004 i zachować wymagane odległości.</p> <p>Projektowane przyłcze kanalizacji sanitarnej, przyłcze wodociągowe, sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacyjna, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa uzgadnia się z uwagami j.w.</p>	Waldemar Jankowski
2	<p>ENEA OŚWIEŚCENIE SP Z O.O.</p> <p>Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz</p> <p>ul. Kościuszki 53, 85-079</p> <p>Bydgoszcz</p> <p>elektroniczny</p>	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	<p>MOBILE SKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o</p> <p>88-300 Mogilno</p> <p>ul. W. Witosa 6</p> <p>elektroniczny</p>	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	<p>NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie Dział Utrzymania Usług</p> <p>ul. Grunwaldzka 229, 85-438</p> <p>Bydgoszcz</p> <p>elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne z uwagami</p> <p>Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem uciążliwej sprężyny mechanicznej oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (usługa płatna);</p> <p>Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami;</p> <p>W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);</p> <p>Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;</p> <p>Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;</p> <p>Zabezpieczyć kanalizację teletechniczną Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;</p> <p>Jeżeli w wyniku robót nastąpi wypływanie kanalizacji kablowej Netia S.A. należy ją zagłębić do min. 0,7 m warstwy pokrycia;</p>	Krzysztof Osiecki
5		Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Michał Cabała, dn. 07-03-2023 13:42:25

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź elektroniczny		
6	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA ZAKŁAD W BYDGOSZCZY PUNKT DYSTRYBUCJI GAZU W MOGILNIE ul. Niezłomnych 1a, 88-300 Mogilno elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Uwagi do uzgodnienia: 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Inowrocławiu, ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem 2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu w Inowrocławiu tel.. 52 3565821 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy 4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ostrożnie. 5. Należy zachować przykrycie gazociągów 0,8-1,2 m 6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej / projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640	Tomasz Praczyk
7	URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE 88-300 Mogilno ul. Narutowicza 1 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	Urząd Miejski w Mogilnie Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony środowiska (w zakresie kanalizacji deszczowej) 88-300 Mogilno ul. Narutowicza 1 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	VECTRA Investments Sp. z o.o. Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH MOGILNO 88-300 MOGILNO, ul. Konopnickiej 20 elektroniczny	Stanowisko pozytywne nie dotyczy DP	Elbieta Gałuszewska-Bartecka

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokument wygenerował(a): Michał Cabała, dn. 07-03-2023 13:42:25

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Z upoważnienia  
Michał Cabała  
Inspektor w WGKKiGN

.....  
Podpis przewodniczącego narady

**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania czy też projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 2021.11.03).