



Gdańsk, dnia 27.01.2022 r.

Zn. spr.: DA.270.1.2022

**WYKONAWCY**  
uczestniczący w postępowaniu

***Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku biura RDLP w Gdańsku.”***

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawcy, jednocześnie na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

**Zapytanie 1**

W związku z zakresem prac, tj. "zaprojektuj i wybuduj", Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę wymagań SWZ w zakresie pkt. 13.2.4 zdolność techniczna lub zawodowa, pkt. 1 Doświadczenie wykonawcy z zapisu: "Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane o zakresie, charakterze i wartości podobnych do przedmiotu zamówienia - to jest wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na kwotę co najmniej 200 000 zł brutto każda." NA: "Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeden projekt systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku użyteczności publicznej na kwotę minimum 200 000 zł oraz jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na kwotę co najmniej 200 000 zł brutto każda." Zmiana zapisów, uchroni Zamawiającego przed zleceniem przedmiotu umowy firmie, która nie posiada doświadczenia projektowego, szczególnie w tak istotnym systemie ochrony budynkowej.

**Odpowiedź na zapytanie 1**

Zamawiający informuje, że nie zamierza dokonywać zmiany wymagań SWZ w zakresie pkt. 13.2.4 zdolność techniczna lub zawodowa, pkt. 1 Doświadczenie wykonawcy.



## **Zapytanie 2**

Prosimy o załączenie do postępowania załączników do wypełnienia dla wykonawcy w formie edytowalnej.

## **Odpowiedź na zapytanie 2**

Zamawiający informuje, że załączniki proszę wykorzystywać w postaci .pdf.

## **Zapytanie 3**

Prosimy o podanie zestawienia elementów do demontażu.

## **Odpowiedź na zapytanie 3**

Zamawiający informuje, że informacja na temat elementów do demontażu umieszczona jest w zał. Nr 1 Program funkcjonalno- użytkowy Punkt 1.1.2. Zakres robót budowlanych :

„- Demontaż wszystkich elementów istniejącej instalacji systemu sygnalizacji pożarowej;

- Demontaż istniejących koryt kablowych oraz istniejących instalacji kablowych prowadzonych w korytach;

- Demontaż istniejących podtynkowych ręcznych ostrzegaczy pożarowych;

- Demontaż istniejących sygnalizatorów akustycznych;

- Demontaż wskaźników zadziałania;...”

Zestawienie elementów do demontażu należy ująć w dokumentacji projektowej która jest częścią zamówienia.

Prace demontażowe polegają na demontażu i utylizacji niewielkich ilości i nie wymagających dużego nakładu pracy w szacowanym zakresie: czujniki ppoż. zlokalizowane na strychu, w części podpiwniczenia, korytarzach (kondygnacji parteru, 1 piętra, 2 piętra, 3 piętra), pomieszczeniach biurowych, łącznie 60 szt., korytek oraz okablowania w pomieszczeniach biurowych łącznie 100 m, istniejącej centrali ppoż zlokalizowanej w holu głównym biurowca, ręcznych ostrzegaczy pożarowych 10 szt., kondensatorów 2 szt., przeciwpożarowych wyłączników prądu 2 szt. oraz sygnalizatory akustyczne szt. 10 szt.

## **Zapytanie 4**

Prosimy o podanie osoby kontaktowej w celu ustalenia wizji lokalnej.

## **Odpowiedź na zapytanie 4**

Zamawiający informuje, iż uzgodnienie terminu wizji lokalnej odbywa się zgodnie z zapisami w pkt. 30.1 SWZ.

Z poważaniem,  
Bartłomiej Obajtek  
Dyrektor  
/podpisano elektronicznie/