



GMINA SKOŁYSZYN
38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064, fax. 13 4491735
e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, dn. 2022-09-28

GPIR.271.2.25.2022

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Gmina Skołyszyn przekazuje treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami przesłanych Zamawiającemu w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 30,00 kWp na obiekcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach z siedzibą: 38-207 Przysieki 438”:

Treść zapytań:

1. Prosimy o dopuszczenie modułów spełniających wszystkie wymagania zamawiającego określone w OPZ o współczynniku temperaturowym Pmax nie mniejszym niż -0,35 %/C.

Treść odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza moduły o współczynniku temperaturowym Pmax nie mniejszym niż -0,35%/C.

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn