



Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.

ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

tel. +48 94 312 32 15; fax +48 94 312 04 24

www.rwik.pl e-mail: sekretariat@rwik.pl

Białogard, dn. 06.12.2024r.

Nr postępowania - 16/D/ZS/2024/RWiK

Odpowiedzi na pytania nr 1

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie na podstawie Rozdz. XI pkt 12 SWZ zawiadamia, że w dniu 05.06.2024r. wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „**Dostawa i montaż szafy sterowniczej dla SUW Tychowo**”

Pytanie nr 1:

Jakie jest napięcie pracy układu do realizacji?

Odpowiedź:

Zasilanie obiektu jest trójfazowe. Wartość napięcia w układzie wynosi 400 V.

Pytanie nr 2:

W jakich warunkach środowiskowych będzie pracować układ, tzn. otoczenie, w którym będą stały szafy?

Odpowiedź:

Szafy sterownicze eksploatowane są w suchym, ogrzewanym pomieszczeniu.

Pytanie nr 3:

Jakie standardy panują na obiekcie, tzn. jakich producentów urządzeń używane są na zakładzie?

Odpowiedź:

Urządzenia automatyczne używane na zakładzie są produkcji wiodących producentów na rynku tj.: Eaton, Siemens, Lovato, Schneider, Unitronics, Horner, Siemens, Emerson.

Pytanie nr 4:

Do jakich silników należy dobrać przemienniki częstotliwości oraz softstarty? Jeśli jest możliwość, proszę o tabliczki znamionowe.

Odpowiedź:

Przemienniki częstotliwości oraz softstarty należy dobrać dla silników trójfazowych.



Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.

ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

tel. +48 94 312 32 15; fax +48 94 312 04 24

www.rwik.pl e-mail: sekretariat@rwik.pl

Zamawiający do niniejszej odpowiedzi załącza tabliczki znamionowe dla następujących urządzeń:

Rysunek 1 – pompa płuczająca (1szt.)

Rysunek 2 – pompa głębinowa (2szt.)

Rysunek 3 – zestaw hydroforowy (5szt.)

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Karol Lisowski