

Wrocław 20.07.2022 r.

PUZ-2380-074-069-074/2022/MR

Uczestnicy postępowania

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie *art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)* Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest **realizacja zadania pn. Roboty budowlane – wymiana bram hangaru w obiekcie KWP we Wrocławiu ul. Graniczna 24 – 4 przęsła, numer sprawy PUZ-2380-074-069-074/2022/MR.**

Pytanie nr 1

Szanowni Państwo, czy dopuszczacie wykonanie bramy hangarowej z panela ocieplanego twardą pianką PU o całkowitej grubości 52 mm ale o lepszym współczynniku izolacji ciepłej U wynoszącym 0,457 W(m²*k) ? Wszelkie inne parametry mechaniczne bramy są zgodne ze specyfikacją.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie bramy hangarowej z panela ocieplanego twardą pianką PU o całkowitej grubości nie mniejszej niż 50 mm ale o lepszym współczynniku izolacji ciepłej U wynoszącym 0,457 W(m²*k). Wszelkie inne parametry mechaniczne bramy muszą być zgodne ze specyfikacją.

Pozostałe postanowienia SWZ oraz postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

*Pierwszy
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
we Wrocławiu
mł. insp. Robert Frąckowiak*