

UWAGA:

1. Obsypkę wykonać zagęszczonymi warstwami do 30cm
2. Stopień zagęszczenia obsypki powinien być nie mniejszy niz :
a) dla przewodów umieszczonych pod drogami 97% zmodyfikowanej wartości Proctora
b) 85% w pozostałych przypadkach

A	4cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
	8cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5
	40cm	W-wa mrozoochronna - pospółka CBR >35% (k10>8m/dobę)
	74cm	**RAZEM**

- - - - - - - SIATKA DO ZBROJENIA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH (WYTRZYMAŁOŚC DWUKIERUNKOWA > 100kN/m)

ML DESIGN
BIURO INŻYNIERYJNE
ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435 89 08
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl,
www.ml-design.pl

Nazwa zadania
Projekt parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdróju

Adres obiektu budowlanego:
ulica Wielkopolska w Jastrzebiu - Zdroju

Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP POD KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ W ULICY WIELKOPOLSKIEJ	
Inwestor	Miasto Jastrzebie - Zdrój al. Piłsudsiego 60, 44-335 Jastrzebie - Zdrój	
Projektant BRANŻA DROGOWA	mgr inż. Remigiusz Machej uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynieryjnej drogowej	Podpis
Sprawdził BRANŻA DROGOWA	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/6208/PWBKb w spec. inżynieryjnej drogowej	Podpis

branża	data opracowania	skala rysunku	numer rysunku
drogowa	08.2020 rok	1:50	11a