



Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 87 777, fax 32 47 87 779

Jastrzębie-Zdrój, dnia 04.08.2020 r.

ML DESIGN

ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe

Nasz znak: TU-4374/376/SP/P2598/2020

Dot.: warunków przyłączenia do kanalizacji deszczowej przy ulicy Wielkopolskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

W odpowiedzi na pismo informujemy, że wody opadowe z projektowanego parkingu przy SP 9 przy ulicy Wielkopolskiej, można odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez studnie rewizyjną K 119 zgodnie z zapewnieniem odbioru wód deszczowych nr IKI.7230.3.96.2020.ZT wydanym przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

1. W projekcie odwodnienia sugerujemy uwzględnić następujące uwagi:

a) projektowane odwodnienie poprzez wpusty wraz z osadnikami podłączyć do projektowanych studni kanalizacyjnych,

b) na kanałach deszczowych należy montować studnie węzłowe i rewizyjne jako prefabrykowane wykonane z betonu C35/45 o średnicy wewnętrznej min. 1000mm. Stępnie złączowe wykonać w wersji antypoślizgowej zgodnie z normami PN-EN-13101. Studnie przyobiektowe można zabudować z PE lub PP min. Ø 315,

c) przewody kanalizacji należy wykonać z rur PVC o ściance litej klasy S (SDR34;SN8) z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki gumowe, posiadających dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych,

d) w przypadku zbliżenia na odległość mniejszą niż 1,0 m do przewodów wod.-kan. będących na majątku JZWIK S.A., należy zabudować rurę ochronną na proj. kanalizacji deszczowej na całej długości zbliżenia,

e) w miejscu skrzyżowań odcinki projektowanego odwodnienia oraz przewodów wod.-kan. powinny krzyżować się pod kątem zbliżonym do prostego,

Str. 1/2

f) studnie kanalizacji deszczowej należy zaprojektować:

- na odcinkach prostych w odległościach nieprzekraczających 60m,
- przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanału oraz na połączeniach i rozdzieleniach.

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

3. Dokumentację techniczną w celu uzgodnienia należy uzgodnić w tutejszym zakładzie oraz w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

4. Budowę kanalizacji deszczowej należy zrealizować na podstawie procedur zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

5. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu należy wszelkie kolizje i skrzyżowania projektowanego przewodu z innymi sieciami uzgodnić z ich właścicielami lub na Naradzie Koordynacyjnej.

6. Informujemy, że po wykonaniu wszystkich prac należy kanalizację deszczową namierzyć geodezyjnie.

7. Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

8. Ważność powyższych warunków wygasa po 2 latach od daty ich wydania oraz w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości.

DYREKTOR ds. Technicznych
mgr inż. Janusz Ogiegio

Kopia: a/a

Załącznik: Kopia mapy – 1 egz.

Sprawę prowadzi: mgr inż. Szymon Piekar

Kontakt: tel. (32) 47-87-723, szymon.piekar@jzwik.com.pl

