

**WYPOSAŻENIE:**

- Słup oświetleniowy stalowy wysokości 9 m
- Fundament żelbetowy, jednolitej konstrukcji zbrojonej, wymiary fundamentu 0,3x0,3x1,5 m
- Oprawa oświetlenia LED, IK07, IP 66
- II klasa ochronności; deklaracja zgodności CE



DESIGN

ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435 89 08
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl,
www.ml-design.pl

Nazwa zadania Projekt parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdróju			
Adres obiektu budowlanego: ulica Wielkopolska w Jastrzebiu - Zdroju			
Nazwa rysunku	WIDOK SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO		
Inwestor	Miasto Jastrzebie - Zdrój al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie - Zdrój		
Projektant branża instalacyjna (elektryczna)	mgr inż. Andrzej Bernat uprawnienia nr 250/90Kt w spec. inst. elektryczne	Podpis	
Sprawdzający branża instalacyjna (elektryczna)	inż. Tadeusz Jaśkiewicz uprawnienia nr 79/77/Op w spec. inst. elektryczne	Podpis	
branża elektryczna	data opracowania 07.2020 rok	skala rysunku —	numer rysunku 4