

Przemyśl, 20.07.2023 r.

Zn. spr.: ZG.270.1.7.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Przebudowa budynku drewnianego "BACÓWKA" na podwójną kancelarię dla leśnictw Wapowce i Korytniki" – znak sprawy ZG.270.1.7.2023.*

Nadleśnictwo Krasiczyn jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Jaką przyjąć do wyceny głębokość studni głębinowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wykonawca dokumentacji projektowej, po przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie w dniu 19.07.2023, z analogi na poziom wody w istniejącej studni zlokalizowanej na sąsiedniej działce stwierdza, że głębokość wykonania studni wierconej - **maksymalnie do 20 m.**

Z poważaniem,

Przemysław Włodek
Nadleśniczy

