



**URZĄD GMINY UDANIN**  
**ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin**

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

---

Udanin, 26.02.2024.

OS. 271.1.4.2024

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej- ul. Sportowej w miejscowości Ujazd Górny

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SWZ i odpowiedzi:

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy w Projekcie budowlanym należy ująć likwidację kolizji z linią energetyczną na powietrzną.
2. Na planie sytuacyjnym są naniesione trzy słupy energetyczne znajdujące się w pasie drogi gminnej. Przeprowadzona wizja lokalna potwierdziła usytuowanie słupów

Odpowiedź: Nie należy likwidować kolizji z linią energetyczną na powietrzną.

Zamawiający informuje, że w projekcie Wykonawca winien ująć:

1. Demontaż ogrodzenia na działce 394 (47mb) oraz 315/2 (7mb)
2. Usunięcie 8 drzew na wysokości działek 395 do 387
3. Przedłużenie przepustu na wysokości działki 349

Wójt Gminy Udanin  
Wojciech Płaziuk

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Zastocka

Kierownik referatu rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i infrastruktury

e-mail: aleksandra.zastocka@udanin.pl, Tel. 76/744-28-94