



Rzeszów, dnia 07.03.2024 r.

TI/226/011/2024

**Do Wszystkich Wykonawców**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza progów unijnych, Nr **P-04/2024** pn. **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowosądeckiej w Rzeszowie”**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w odpowiedzi na pytania Wykonawcy informuje:

**Pytanie 1.:**

Czy w kosztorysie należy ująć demontaż płyt drogowych oraz odtworzenie drogi tymczasowej?

**Odpowiedź:**

**W kosztorysie nie należy ujmować demontażu oraz odtwarzania drogi z płyt drogowych.**

**Pytanie 2.:**

Czy w kosztorysie należy uwzględnić zajęcie pasa drogowego?

**Odpowiedź:**

**W kosztorysie należy uwzględnić zajęcie pasa drogowego.**

**Pytanie 3.:**

Czy istnieje możliwość wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej metodą przewiertu sterowanego i jaki SDR w takim wypadku?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza wykonanie tylko sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur PEHD RC SDR 17.**

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Marek Ustrobiński*  
Podpis Zamawiającego

