



Czarnków, dnia 15.02.2022 r.

TI.271.2.2022

**Do Wykonawców
biorących udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa amfiteatru w parku im. Staszica w Czarnkowie”

Niniejszym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany membrany PTFE na membranę architektoniczną PVC?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju membrany z PTFE na PVC ze względu na gorsze właściwości fizyczne, mniejszą odporność na warunki atmosferyczne oraz mniejszą trwałość membran PVC.

Z poważaniem
Andrzej Tadla
Burmistrz Miasta Czarnków