

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeglądy okresowe oraz gwarancyjne systemów klimatyzacji w budynkach: Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Sądu Rejonowego w Mogilnie, Sądu Rejonowego w Nakle, Sądu Rejonowego w Szubinie, Sądu Rejonowego w Tucholi, Sądu Rejonowego w Żninie.

Przeglądy urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 1 zostaną przeprowadzone dwa razy w roku (pierwszy do 15 czerwca, drugi do 31 października). Urządzenia przenośne podlegają przeglądowi okresowemu raz do roku do dnia 15 czerwca.

Wykonawca w ramach pojedynczego przeglądu wykona następujące czynności:

- czyszczenie filtrów powietrza jednostek wewnętrznych,
- odgrzybianie jednostek wewnętrznych,
- czyszczenie wymienników ciepła jednostki zewnętrznej,
- diagnostyka jednostki zewnętrznej (sprawdzenie błędów),
- testy jednostki zewnętrznej,
- mycie jednostki zewnętrznej,
- sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzenia skroplin, jego czyszczenie,
- sprawdzenie szczelności układu zakończone protokołem (zgodne z Ustawą i rozporządzeniami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951))
- sprawdzenie poboru prądu sprężarek,
- sprawdzenie przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych,
- wykonanie raportu dla każdego systemu Samsung DVM przy wykorzystaniu oprogramowania diagnostycznego producenta,
- sprawdzenie szczelności i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego (do ilości 1kg łącznie dla wszystkich konserwowanych urządzeń – wliczone w koszt konserwacji),
- sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (pomiar temperatury),
- aktualizacja danych i rejestracja urządzeń w systemie CRO Instytutu Chemii Przemysłowej.

Wykonawca każdorazowo po wykonanym przeglądzie podpisze protokół przeglądu.

Podpisany przez Wykonawcę oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół przeglądu instalacji klimatyzacji jest podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace.

Uwaga!

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje łączne wynagrodzenie za przegląd, konserwację i utrzymanie w sprawności technicznej wszystkich klimatyzatorów wskazanych w umowie przez cały czas trwania umowy. Oferent wskazuje w ofercie łączną cenę, która wypłacana będzie w dwóch transzach, po terminach ich wykonania.

Układy firmy Samsung są objęte gwarancją producenta, co zgodnie z pkt 9 warunków gwarancji firmy Samsung Electronics Polska sp. z o.o. oznacza, że Wykonawca przeglądów jest zobowiązany również do wykonywania napraw gwarancyjnych.

Wykonawca wykonujący przeglądy okresowe musi dysponować następującymi dokumentami uprawniającymi do ich wykonywania:

1. Certyfikat Fgaz- przedsiębiorstwa,
2. Samsung - Autoryzacja na montaż, serwis urządzeń DVM, RAC, CAC na 2020,
3. Fuji Electric - Certyfikat Autoryzowanego Punktu serwisowego na 2020

4. LG - Autoryzacja na montaż, serwis RAC, CAC, Multisplit na 2020
5. HAIER- Certyfikat Autoryzowanego Punktu serwisowego na 2020
6. Daikin - Autoryzacja serwisowa RAC, CAC, Multisplit na 2020
7. MDV - Autoryzacja na montaż, serwis RAC, CAC, Multisplit na 2020
8. Osoba wykonująca czynności serwisowe musi i posiadać certyfikat f-gazowy dla personelu kategorii I

Wykonawca usług musi posiadać polisę w zakresie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.

W przypadku awarii systemu, Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności zmierzające do jej usunięcia w czasie nieprzekraczającym 4 godzin od momentu zgłoszenia.

W przypadku awarii systemów w pomieszczeniach technicznych (serwerownia, rozdzielnia) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy w czasie 6 godzin lub zapewnienie sprzętu zastępczego do czasu usunięcia awarii.

Wykonawca przedstawi min. 3 referencje w zakresie przeglądów gwarancyjnych i konserwacji systemów klimatyzacji o wartości min 25.000 zł netto w ciągu ostatnich 3 lat.

Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.