

1. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
2. Na rysunku opisano:
  - średnicę nominalną dla rur stalowych (Dn) - gaz
3. Instalację gazową prowadzić natynkowo
4. Zachować odległość min. 3 mb w rozwinięciu instalacji od gazomierza do urządzenia gazowego

temat projektu, adres inwestycji					podpis
INSTALOWANIE INSTALACJI GAZOWEJ CO I CHU ORAZ WYDZIELENIE POM. ŁAZIENEK W LOKALACH NR. 3A, 5, 6; W BUDYNKU PRZY UL. TOSZECKIEJ 5, 44-100 GŁIWICE DZIAŁKA NR 19; OBRĘB: CENTRUM					podpis
projektant					
mgr inż. Lukasz Stachon		nr uprawnień	SLK/4318/PWOS/12		specjalność
opracował					SANITARNIA
brzoza		skłodo	faza		data
SANITARNIA		1:50	PAB		LUTY 2022 R.
					tom
					II
inwestor					nr rysunku
ZARZĄD BUDOWNICTWA MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. UL. WARSZAWSKA 35B, 44-100 GŁIWICE					nr rysunku
RZUT II PIĘTRA – MIESZKANIE NR 5,6 – WEW. INST. GAZOWA					62

# M5, M6