

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty na naprawę rozdzielnicy zasilająco-sterującej dla SUW Chełmce oraz wpięcie 3 obiektów do systemu monitoringu WEB-SCADA

Nazwa zadania: *Naprawa rozdzielnicy zasilająco-sterującej dla SUW Chełmce oraz wpięcie 3 istniejących obiektów infrastruktury wodnej do systemu monitoringu WEB-SCADA*

1. Lokalizacja zadania: Chełmce, Kruszwica, Piecki, Sławsk Wielki

2. Opis zakresu prac:

1. Naprawa rozdzielnicy zasilająco - sterującej dla SUW Chełmce, poprzez dostawę, montaż i uruchomienie sterownika PLC Siemens S7-1200 i panelu operatorskiego, naprawę i uzupełnienie uszkodzonego wyposażenia i okablowania, podłączenie wymaganych urządzeń (wodomierze, układ dozujący itp.) oraz wpięcie rozdzielnicy do istniejącego systemu monitoringu WEB-SCADA(wesja internetowa). Należy zapewnić właściwą pracę technologiczną SUW Chełmce.
2. Dostawa i wdrożenie systemu monitoringu WEB-Scada oraz wpięcie do systemu 3 (dodatkowych poza SUW Chełmce) istniejących obiektów: SUW Kruszwica, SUW Piecki, stacja podwyższania ciśnienia Sławsk Wielki.
3. Elementy z demontażu podczas naprawy rozdzielnicy SUW Chełmce pozostają własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy.

3. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna.

4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją propozycji umowy załączonej do niniejszego zapytania.

5. Wymagany termin dostarczenia ofert: 08.03.2023r.

6. Wymagany termin wykonania zadania: 01.05.2023r.

7. Sposób złożenia oferty:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia **08.03.2023r. do godziny 13:00** w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. ul Goplańska 2, w **zaklejonej kopercie** z dopiskiem zawierającym nazwę zadania.

8. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Szczegółowych informacji udziela Zakład Wodociągów i Kanalizacji w dniach poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00.

Osoba do kontaktu:

Bartłomiej Zieliński

tel. 730 790 133/e-mail: dt@pk-kruszwica.pl

Jerzy Pindel

tel. 52 3 515 377/e-mail: zwik@pk-kruszwica.pl

Załącznik do zapytania ofertowego:

- wzór umowy

Opracował: Bartłomiej Zieliński



Prezes Zarządu
Piotr Zieliński

Tel: 52 35 15 377