

GK.271.1.2024.K

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Zapytanie i odpowiedź 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 2) ustawy Pzp zadania pn.: „**Przebudowa ogólnodostępnego boiska w Hażlachu – budowa trybun**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy:

- 1.) W nawiązaniu do ogłoszenia ID 872285 prosimy o ustosunkowanie się do konieczności załączenia obliczeń konstrukcyjnych podczas składania oferty. Z uzyskanych informacji obliczenia konstrukcyjne są potrzebne w momencie pozyskania pozwolenia na budowę. Według nas zasadne będzie wykonanie obliczeń, których Państwo wymagacie po wygraniu przetargu, przed przystąpieniem do prac budowlanych. Wykonanie tych obliczeń jest zbyt kosztowne w momencie składania oferty bez gwarancji wygrania przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia wraz z ofertą obliczeń konstrukcyjnych. Obliczenia konstrukcyjne wykonanych trybun należy dołączyć do operatu kolaudacyjnego po wykonaniu robót.

- 2.) Prosimy również o informację na temat zastosowania przekroju profilu konstrukcji nośnej: profil zamknięty 40x40x3. Czy przedstawione rozwiązanie zostało skonsultowane z konstruktorem?

Odpowiedź:

Nie, jednakże jest to wymóg Zamawiającego. Konstrukcja winna być wykonana z profili stalowych zamkniętych, cynkowanych ogniowo o wymiarach 40mm x 40mm i grubości ścianki min. 3mm.