


TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław



WPEŁNIA POCZTA



Adres do korespondencji:
ul. Legnicka 60A, 54-204 Wrocław

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU.....
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY..... P. Polinski
3. DO WIADOMOŚCI..... EDR

Urząd Gminy Czarnica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czarnica

Nr kancelaryjny: TD/OWR/OMD/2022-09-26/0000002
Nr sprawy SOD: 1046528020
Data: 26.09.2022
Sprawa: Wytyczne dla planowanej inwestycji w sąsiedztwie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN L-2636 20KV w miejscowości Nadolice Wielkie dz. nr 309/1026 i 309/1027.
Nr sprawy: TD/OWR/OMD/2022-09-15/205
Nr OUK: Brak
Nr zlec. faktury: Brak
Kontakt: Paweł Myszyński
Telefon: 71 889 43 84
E-mail: pawel.myszynski@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Państwo

Odpowiadając na pismo z dnia 05-02-2022 w sprawie wytycznych dla planowanej inwestycji w sąsiedztwie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN L-2636 20KV w miejscowości Nadolice Wielkie dz. nr 309/1026 i 309/1027 informujemy, że spełnienie wymagań stawianych przez normy i obowiązujące przepisy w zakresie zbliżenia otoczenia spoczywa na projektancie.

W projekcie lokalizacji projektowanej inwestycji należy uwzględnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz strefy ochronne i pas technologiczny dla urządzeń elektroenergetycznych.

Linia elektroenergetyczna przebiegająca przez teren inwestycji Nadolice Wielkie dz. nr 309/1026 i 309/1027 to linia SN (średniego napięcia) L-2636 20kV typ: AFL-6 3x70 goła, pierwszy stopień obostrzenia w przebiegu w płaskim układzie przewodów.

Dla pozytywnego uzgodnienia należy: zachować odległość poziomą od skrajnego przewodu linii SN do projektowanych budynków - strefa wynosi 8m od rzutu poziomego skrajnego przewodu roboczego napowietrznej linii SN 20 kV.

Linia musi posiadać wymagane obostrzenia dla przebiegu linii SN nad terenem inwestycji, w przeciwnym razie należy dostosować linię do wymaganych obostrzeń zgodnie PN.

W przypadku usytuowania obiektów w odległości mniejszej niż podana powyżej, określenie dopuszczalnych odległości od linii energetycznej powinien dokonać uprawniony projektant.

Do uzgodnienia dołączyć mapę z opisem budowanego budynku i wymiarowaniem do skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej.

Zachować odległość pionową istniejących przewodów linii SN od powierzchni projektowanego wjazdu, miejsc postojowych na poziomie powyżej 7,14 m przy największym zwisie normalnym przewodów.

Nie należy dokonywać nasadzeń drzew, które w okresie całego wzrostu mogłyby zbliżyć się do przewodów linii 20 kV na odległość mniejszą niż 5 m.

Po wykonaniu inwestycji wymaga się dokonania pomiarów zwisów i przesłania protokołu do TD S.A.

W przypadku niemożności spełnienia w/w. wymogów należy przewidzieć przebudowę linii SN kosztem i staraniem inwestora, w takich przypadkach należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Wraz z wnioskiem należy złożyć dwa komplety map z ODGiK w skali 1:500 lub 1:1000, z opisem kolizji i ewentualną propozycją przebudowy powołując się na niniejsze pismo.

Dla uzgodnienia projektu lokalizacji inwestycji należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o uzgodnienie branżowe, naniesienie uzbrojenia terenu, wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oraz aktualne mapy z ODGIK w dwóch 2 egz. w skali 1:500 lub 1:1000 z opisem i wymiarowaniem inwestycji do skrajnych elementów urządzeń elektroenergetycznych, (wniosek dostępny na stronie:

<https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/uzgodnienia-branzowe>).

Za aktualizację mapy z określeniem parametrów urządzeń pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem pozataryfowym dlatego prosimy o podanie danych do faktury NIP, PESEL.

Wypełniony wniosek z zaznaczonym wariantem i opisem inwestycji oraz mapy przesyłać mailem, pocztą lub złożyć w najbliższym biurze podawczym TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku wysłania mailem na info@tauron-dystrybucja.pl mapę i wniosek dołączyć jako załączniki.

Do czasu uzupełnienia danych j/w, sprawa pozostaje bez błęgu.

Jak może się Pan/Pani/Państwo z nami skontaktować

Może Pan/Pani/Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów:

- listownie, na adres ul. Legnicka 60A, 54-204 Wrocław
- elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
- telefonicznie, pod numerem 71 889 43 84

Prosimy, by w korespondencji, powołał się Państwo na nr plama lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki:

- Wniosek

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział we Wrocławiu
Starszy Specjalista ds. Dokumentacji
Wydział Dokumentacji


Paweł Myszyński