nawiew VII piętro 9425m3/h – przepływ w kanale głownym – 28275m3/h (0,8x1,0m)
nawiew IV piętro 9425m3/h– przepływ w kanale głownym – 18850m3/h (0,8x0,8m)
nawiew I piętro 9425m3/h – przepływ w kanale głownym – 9425m3/h (0,7x0,8m)

Kanał wentylacyjny stal.oc.
przepływ 9425m3/h

Kanał wentylacyjny stal.oc.
Pk=0,5m2, przepływ 18900m3/h

kanał obudować
płyta warstwowa PW-8

Kanał wentylacyjny stal.oc.

nawiew X piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h (0,5x1,0m)
nawiew VII piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h (0,5x1,0m)
nawiew IV piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 8600m3/h (0,5x0,8m)
nawiew I piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 4300m3/h (0,5x0,6m)

STEROWANIE KLAPĄ NAWIEWNA KLATKA 2
STEROWANIE KLAPĄ NAWIEWNA PRZEDSIONEK
STEROWANIE KLAPĄ NAWIEWNA KLATKA 2
STEROWANIE KLAPĄ TRANSFEROWĄ
STEROWANIE KLAPĄ TRANSFEROWĄ
STEROWANIE OKNEM UPUSTOWYM
STEROWANIE OKNEM UPUSTOWYM
ZASILACZ SYGNALIZATORÓW 1/2
ZASILACZ SYGNALIZATORÓW 1/1
MONITOROWANIE GAZEX
STEROWANIE TRZYMACZAMI DRZWIOWYMI

K2/08 K2/08 K2/08

10/8/01 10/6/02 10/6/03 10/6/04 10/6/05 10/6/06

H25 ZH52x2 ZH52 H25

T6/01 Z06/01 Z06/02

06/01 06/02 06/03 06/04 06/04 06/05 06/06 06/07 06/08 06/09 06/10 06/11 06/12 06/13 06/14 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19 06/20 06/21

06/22 06/23 06/24 06/25 06/26 06/27 06/28 06/29 06/30 06/31 06/32 06/33 06/34 06/35 06/36 06/37 06/38 06/39 06/40 06/41

REI 60 REI 120 EI 30 EI 60

LEGENDA:

	Optyczna czujka dymu DOR–4046
	Czujka izotopowa DIO–4046
	Czujka temperatury TUN–4046
	Wskaźnik zadziałania czujki WZ–31
	Przycisk ROP–4001M + ramka n/t RM–60–R
	Przycisk zewnętrzny ROP–4001MH + ramka n/t

kolorem zielonym elementy istniejące

CSP	Centrala POLON 6000
	Optyczna czujka dymu DOR–4046
	Czujka izotopowa DIO–4046
	Czujka temperatury TUN–4046
	Wskaźnik zadziałania czujki WZ–31
	Przycisk ROP–4001M + ramka n/t RM–60–R
	Przycisk zewnętrzny ROP–4001MH + ramka n/t
	Czujka liniowa

kolorem czerwonym elementy projektowane

	Moduł sterujący EKS 6040–4wyjściowy
	Moduł kontrolny wysoko napieciowy EKS 6400 4–wejściowy
	Moduł kontrolny wysoko napieciowy EKS 6202 2–wejściowy
	Moduł kontrolny niskonapieciowy EKS 6022 2–wejściowy 2–wyjściowy
	Moduł kontrolny niskonapieciowy EKS 6044 4–wejściowy 4–wyjściowy
	Sygnalizator akustyczny z komunikatem
	Zasilacz przeciwpożarowy Merawex 3A z akumulatorami 18 Ah

T – trzymacz elektromagnetyczny
Z – zamek rewersyjny
X – zwalniacz trzymaczy
– przycisk wyjscia

RZECZOZNAWCA DS. SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Piotr Cichwała Nr upr. 540/2011
Płock, dnia 08.08.2016 r.
(podpis i pieczęć)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag ~~z uwagami:~~

Jednostka prowadząca temat:
PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT
Pracownia Projektowa "HYDROMONT" Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock

BP TELECOM
BP TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI
09-402 Płock ul. 3go Maja 12 lokal 68

Wykonano:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
	Imię i Nazwisko, nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Ziemiński nr ew. MAZ/0436/POOE/06	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk nr ew. LUB/0145/POOE/10	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Norbert Górzyński, CSP/POLON 6000 Serii 3 nr uprawnień DOZ/0315, CSP/POLON 6000 Serii 4 nr uprawnień DOZ/2906, CSP/POLON 6000 Serii 5 nr uprawnień DOZ/3006, ATP 6000/2014	
Data: 06.2016 r.	Nr rys. PW_TT_21	Skala 1:100

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY
Dostosowanie budynku DS „Wcześniak" do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

Nazwa rys.
PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA TELETECHNICZNA
RZUT PIĘTRA 6
MODUŁY SSP