PĘTLA L7

PIĘTRO 11

Czujka izotopowa DID-4046

Czujka temperatury TUN-4046

Czujka temperatury TUN-4046

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy dymu RDP 4041

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy dymu RDP 4041

Moduł linii konwencjonalnej

czujka zasysająca

moduł wyjść analogowych 1

moduł wyjść analogowych 2

moduł wyjść analogowych 3

6 otworów zasysających w każdej kaplerze

wysokosc szybu windowego 30m

PĘTLA L6

PIĘTRO 10

PIĘTRO 9

PĘTLA L5

PIĘTRO 8

PIĘTRO 7

PĘTLA L4

PIĘTRO 6

PIĘTRO 5

PĘTLA L3

PIĘTRO 4

PIĘTRO 3

PĘTLA L2

PIĘTRO 2

PIĘTRO 1

PĘTLA L1

PIĘTRO 0

PIĘTRO -1

Optyczna czujka dymu DOR-4046

Czujka izotopowa DID-4046

Czujka temperatury TUN-4046

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy dymu RDP 4041

Jednostka prowadząca temat:

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT

Pracownia Projektowa " *HYDROMONT* " Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock

BP TELECOM

BP TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI
09-402 Płock ul. 3go Maja 12 lokal 68

Projektant:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
FILIA W PŁOCKU

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Ziemiński nr ew. MAZ/0436/POOE/06	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk **nr ew. LUB/0145/POOE/10**	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Norbert Górzyński. TECHNIK klas. SA• nr. 70197/2006 Łączność - uoś. tech. II st. nr 0010913 CNBOP dla systemu DSO nr. 2/07/2008 CNBOP dla systemu SSP nr 1/11/2008 ETP GDY/2014	
Data: 06.2016 r.	Nr rys. PW_TT_27	Skala 1:100

Nazwa Inwestycji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Dostosowanie budynku DS. „Wcześniak" do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy Instalacji SSP, przebudowy Instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

Nazwa rys.

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA TELETECHNICZNA
SCHEMAT BLOKOWY SSP DETEKCJA