nawiew VII piętro 9425m3/h – przepływ w kanale głownym – 28275m3/h (0,8x1,0m)
nawiew IV piętro 9425m3/h– przepływ w kanale głownym – 18850m3/h (0,8x0,8m)
nawiew I piętro 9425m3/h – przepływ w kanale głownym – 9425m3/h (0,7x0,8m)

Kanał wentylacyjny stal.oc.
przepływ 9425m3/h

Kanał wentylacyjny stal.oc.
Pk=0,5m2, przepływ 18900m3/h

kanał obudować
płyta warstwowa PW-8

Kanał wentylacyjny stal.oc.

nawiew X piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h (0,5x1,0m)
nawiew VII piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h (0,5x1,0m)
nawiew IV piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 8600m3/h (0,5x0,8m)
nawiew I piętro 4300m3/h – przepływ w kanale głownym – 4300m3/h (0,5x0,6m)

STEROWANIE KLAPĄ NAWIEWNĄ KLATKA 2
K1/02
STEROWANIE KLAPĄ NAWIEWNĄ PRZEDSIONEK
STEROWANIE KLAPĄ NAWIEWNĄ KLATKA 2
K2/02
STEROWANIE KLAPĄ TRANSFEROWĄ
STEROWANIE KLAPĄ TRANSFEROWĄ
STEROWANIE KLAPĄ TRANSFEROWĄ
STEROWANIE KLAPĄ UPUSTOWĄ
10/1/01
ZASILACZ SYGNALIZATORÓW 1/2
ZASILACZ SILNOWNIKÓW 1/1
MONITOROWNIE GAZEX
10/0/02
10/0/03
STEROWANIE TRZYMACZAMI DRZWIOWYMI
10/0/04
10/0/06
STEROWANIE KLAPĄ UPUSTOWĄ
10/0/07
STEROWANIE KD
STEROWANIE KD
10/0/05
STEROWANIE DRZWI

00/01 00/02 00/03 00/04 00/04 00/05 00/06 00/07 00/08 00/09 00/10 00/11 00/12 00/13 00/14 00/15 00/16 00/17 00/18 00/19 00/20 00/21 00/22 00/23 00/24 00/25 00/26 00/27 00/28 00/29 00/30 00/31 00/32 00/33 00/34 00/35 00/36 03/37 00/38 00/39 00/40 00/41

Kratka maskujące 1600x900mm
kanał went.1600x900mm
Aeff min.1,44m2
obudować płytą kart.gipsową
wyrzutnia powietrza 1600x900mm
normalnie zamknięta, sterowana siłownikiem elekt.
N6-2
N6-5
N6-6

ZH52
H25

LEGENDA:

kolorem zielonym elementy istniejące

- Optyczna czujka dymu DOR-4046
- Czujka izotopowa DIO-4046
- Czujka temperatury TUN-4046
- Wskaźnik zadziałania czujki WZ-31
- Przycisk ROP-4001M + ramka n/t RM-60-R
- Przycisk zewnętrzny ROP-4001MH + ramka n/t

kolorem czerwonym elementy projektowane

- CSP Centrala POLON 6000
- Optyczna czujka dymu DOR-4046
- Czujka izotopowa DIO-4046
- Czujka temperatury TUN-4046
- Wskaźnik zadziałania czujki WZ-31
- Przycisk ROP-4001M + ramka n/t RM-60-R
- Przycisk zewnętrzny ROP-4001MH + ramka n/t
- Czujka liniowa

- Moduł sterujący EKS 6040-4wyjściowy
- Moduł kontrolny wysoko napieciowy EKS 6400 4-wejściowy
- Moduł kontrolny wysoko napieciowy EKS 6202 2-wejściowy
- Moduł kontrolny niskonapieciowy EKS 6022 2-wejściowy 2-wyjściowy
- Moduł kontrolny niskonapieciowy EKS 6044 4-wejściowy 4-wyjściowy
- Sygnalizator akustyczny z komunikatem
- Zasilacz przeciwpożarowy Merawex 3A z akumulatorami 18 Ah

- T - trzymacz elektromagnetyczny
- Z - zamek rewersyjny
- X - zwalniacz trzymaczy
- przycisk wyjscia

RZECZOZNAWCA DS. SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Piotr Głowala Nr upr. 540/2011
Płock, dnia 08.08.2016 r.
(podpis i pieczęć)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami:

Jednostka prowadząca temat:
PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT
Pracowania Projektowa "HYDROMONT" Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock

BP TELECOM
BP TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI
09-402 Płock ul. 3go Maja 12 lokal 68

POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
	Imię i nazwisko nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Ziemiński nr ew. MAZ/0438/POOE/08	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk nr ew. LUB/0145/POOE/10	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Norbert Górzyński. TECHEM Sp.z o.o. SAM. nr. 309/27/2006 Samorząd. poś. bud. II - st. nr 0033/11 CNBOP dla systemów DSO nr. 1297/2006 CNBOP dla systemów SSP nr. 1211/2005 STP-029/2014	

Data: 06.2016 r.
Nr rys.: PW_TT_15
Skala: 1:100

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY
Dostosowanie budynku DS „Wcześniak" do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

Nazwa rys.:
PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA TELETECHNICZNA
RZUT PIĘTRA 0
MODUŁY SSP