




**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO**

**Urząd Miasta i Gminy we Wrześni  
ul. Ratuszowa 1  
62-300 Września**

Września, dnia 17.01.2022 r.



**WRZEŚNIA**



### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości 5.382.000 euro na budowę bieżni prostej ze skocznią w dal w Kaczanowie.

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że wniesiono następujące pytania:

#### **Pytanie 1**

Wg swz w zakresie zadania jest demontaż, przeniesienie i ponowny montaż ogrodzenia. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej i przedmiaru o ten zakres prac.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje demontażu, przeniesienia i ponownego montażu ogrodzenia. W związku z tym, Zamawiający modyfikuje rozdział III ust. 2 SWZ, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

#### **Pytanie 2**

Przedmiar poz. 20, winno być 1,6 m<sup>2</sup>- prosimy o korektę.

#### **Odpowiedź:**

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla wykonawcy, nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

#### **Pytanie 3**

1. Czy wraz z ofertą należy przedłożyć kosztorys ofertowy (wg siwz XII ppkt. 4 wykonawca nie musi)?

**URZĄD MIASTA I GMINY**

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl

2. Proszę o wyjaśnienie czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. Zgodnie z SWZ , punkt X.A.8 "Ofertę, kosztorys ofertowy, oświadczenia należy wczytać jako załączniki na Platformie", natomiast w punkcie XII podpunkt 4. "Wykonawca nie musi przedstawiać kosztorysu ofertowego"

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewidział wynagrodzenie ryczałtowe (cena ryczałtowa). W związku z tym Wykonawca może nie musi dołączać do oferty kosztorysu ofertowego.

**Pytanie 4**

Prosimy o prawidłowy opis pozycji w przedmiarze dot. wykonania systemu natryskowego nawierzchni poliuretanowej na podbudowie przepuszczalnej ET. W przedmiarze brakuje tzw. warstwy podkładowej o gr. 10-11 mm składającej się z granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego, którą pokrywa się dwukrotną warstwą natrysku z granulatu EPDM połączonego z lepiszczem PU do wymaganej gr 2-3 mm. Prawidłowy opis pozycji w przedmiarze winien mieć brzmienie:

- warstwa ET o gr 35 mm: (granulat SBR, żwir suszony oraz lepiszcze poliuretanowe)
- warstwa podkładowa 10-11mm: (granulat SBR, lepiszcze poliuretanowe)
- warstwa użytkowa „natrysk” 2-3mm: (granulat EPDM, lepiszcze poliuretanowe)

**Odpowiedź:**

Zamawiający skorygował pozycję w przedmiarze, dodano zapis o warstwie podkładowej gr. 10-11 mm. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla wykonawcy, nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

**Pytanie 5**

Zgodnie z projektem różnica wysokości na długości bieżni i zeskoczn wynosi 1m. Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac ziemnych związanych z niwelacją terenu zawarty jest w przedmiarze robót.

**Odpowiedź:**

W dokumentacji projektowej uwzględniono średnio wymianę gruntu na głębokości 50 cm, bieżnie zaprojektowano po naturalnym spadzie terenu w kierunku południowym, bez konieczności wykonywania nasypu dla całej bieżni. Zamawiający potwierdza kompletność przedmiarów w tym zakresie. Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie zwalnia Wykonawcy z konieczności weryfikacji ilości i zakresu robót. Zgodnie z rozdziałem XII SWZ cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. Podstawą obliczenia ceny za przedmiot zamówienia ma być zweryfikowana przez Wykonawcę dokumentacja przetargowa. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla wykonawcy, nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. Załączone do SWZ przedmiary robót służą określeniu rodzaju i zakresu

planowanych do wykonania prac, jednakże Wykonawca kalkulując cenę ponosi ryzyko związane z ewentualną koniecznością realizacji prac w nich nie ujętych a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

**Pytanie 6**

Poz 20 przedmiaru, ilość, powinno być 1,6m2, prosimy o korektę, dodatkowo winien być to tłuczeń a nie piasek.

**Odpowiedź:**

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla wykonawcy, nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

**Pytanie 7**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji nie dotyczy przebudowy infrastruktury kolidującej z bieżnią (kanalizacja sanitarna i deszczowa). Jeżeli należy wykonać przebudowę, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ten zakres prac.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że instalacje podziemne prowadzone są na głębokości ok. 1,2-1,4 m poniżej p.t., zgodnie z informacjami zawartymi na mapie. Biorąc pod uwagę głębokość wykopów nie zachodzi konieczność przebudowy instalacji zlokalizowanych w rejonie bieżni.

z up. Burmistrza  
**Tomasz Koralewski**  
*Kierownik Referatu Zamówień Publicznych*  
*Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*