SCHEMAT ZASILANIA
Dzierzgoń, dz. nr 530/15

UZGODNIENIE z dnia 26.03.2021r. nr 196/M/21
w ZAKRESIE ZGODNOŚCI z WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA
Nr WP- P/20/020807 z dnia 12.11.2020r.
projektowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego dotyczącego
obiektu budynek admin.-biurowy
Pp= 12,5kW, Ipz= 25A
Szafka pomiarowa wykonana z
UWAGI: materiałów niepalnych
Przesłać dane pomiarowe
z ekwentem Odczytowym, dwa
pieczątka i podpis
Ważność uzgodnienia ustala się na 1 rok od daty uzgodnienia.
UZGODNIŁ

zamykana na kłódkę dostępnym
Rejonowym
Gospodarzu

Istniejący układ pomiarowy

Istniejące ZP69

Istniejący WLZ

Istniejący RBK00

Proj. ZKP w ob. PW-Rs na ścianie budynku

3~
kWh
4x LgY16mm
4x LgY16mm
C25A/3*
3x LgY16mm
LZ
N
PE
PEN
4
4
4
4x LgY16mm
5
FeZn30x4
FeZn30x4
R<30Ω
R<30Ω

Tablica rozdzielcza w remontowanym budynku

istn. słup linii napowietrznej nN

istn. przyłącze nap. nN
AsXSn 4x16mm² L=30m

SLIP 12.05

Istniejący WLZ do zabezpieczenia

proj. zalicznikowy obwód rozdzielczy YKY 5x16mm², o dł. l=45m

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych
Tomasz Chełstowski 14-100 Ostróda ul. Graniczna 21
tel. 0-89 646-39-73, 609-092-636 e-mail: tomche@wp.pl

OBIEKT:	Schemat układu zasilania Dzierzgoń, gm. Dzierzgoń dz. nr 530/15	**Branża:** ELEKTRYCZNA **Skala:** b/s
TEMAT:	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA Centrum Pomocy Rodzinie	**Nr rys.:** E-2 **Data:** 02.2021r.
SPRAWDZIŁ:	Jarosław Koper upr. bud. WAM/0137/PWOE/05	
PROJEKTOWAŁ:	Mikołaj Marian Własz upr. bud. 173/94/OL	
OPRACOWAŁ:	Tomasz Chełstowski IRSEP 109/99/OL	

Firma PIiSE używa oprogramowania CorelDraw 12.0 nr DR12WRX-1857989-QFV/ AutoCAD 2010LT nr 352-07324590