

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr **39892497 Wykonanie instalacji elektrycznej i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) w komorze telemetrycznej K-18/1 Chopina/Moniuszki w Gdańsku**

Pytania:

2. Prosimy o sprecyzowanie: Zał. 4 do SWZ, punkt 1.3, podpunkt: "wykonać i zamontować nową szafkę licznikową. W uzgodnieniu ze służbami Energa, przenieść do niej licznik zużycia energii elektrycznej" Z wizji lokalnej wynika iż licznika nie ma, gdyż nie ma jeszcze zasilania. Czy wykonawca ma dostarczyć nową szafkę licznikową?

Odpowiedzi:

Ad 2) Tak, Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dostarczyć nową szafkę licznikową. Szczegóły dotyczące miejsca montażu są w trakcie uzgadniania przez Zamawiającego w ramach opracowywania projektu i realizacji przyłącza elektroenergetycznego. Szczegółowe informacje w tym zakresie, zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Gdańsk, dnia 06.04.2023 r.