

PROTOKÓŁ

odbioru końcowego inwestycji pn.

„ Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla Urzędu Gminy, dz.242/4 oraz Szkoły Podstawowej, dz.239/2 i wewnętrznej instalacji gazu dla Ośrodka Zdrowia dz.241/18 , w m. Bielice”

rozpoczęcie czynności odbiorowych w dniu 30.12.2022 roku

CZĘŚĆ I

a/ odbierający :

Gmina Bielice z siedzibą ul. Niepokalanej 34 ; 74-202 Bielice

reprezentowana przez:

1. Iwonę Kochel – Wójta Gminy Bielice

w obecności:

1. Krzysztofa Chwalisza- Inspektora nadzoru inwestorskiego

b/ oddający :

Firma ThermoPro Adam Kowalczyk reprezentowane przez:

1. Adama Kowalczyk - właściciela
2. Krzysztofa Michalskiego - kierownika budowy

CZĘŚĆ II

Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru.

1. Przedmiot zamówienia był realizowany na podstawie umowy nr 1/2022 z dnia 18.08.2022 r
2. Gotowość do odbioru została zgłoszona przez oddającego: Firmę ThermoPro Adam Kowalczyk w dniu 27.12.2022r.
3. . Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 23.08.2022r.
4. Przedmiot i zakres inwestycji

A/ Urząd Gminy Bielice

- zewnętrzna instalacja gazowa (przyłącze) o średnicy 63 mm i długości –11 m
- wewnętrzna instalacja gazowa średnicy 40 mm długość – 8,0 m wraz z osprzętem
- montaż kotła gazowego kondensacyjnego Q= 58kW
- montaż wewnętrznego wkładu kominowego powietrzno-spalinowego

- montaż instalacji technologicznej kotłowni zgodnie z projektem budowlanym

B/ Ośrodek Zdrowia

- wewnętrzna instalacja gazowa średnicy 40 mm długość – 2y m wraz z osprzętem
- montaż kotła gazowego kondensacyjnego Q= 58kW
- montaż zewnętrznego komina systemowego
- montaż instalacji technologicznej kotłowni zgodnie z projektem budowlanym

C Szkoła Podstawowa

- zewnętrzna instalacja gazowa (przyłącze) o średnicy 125 mm i długości –102 m
- wewnętrzna instalacja gazowa średnicy 100 mm długość – 14 m wraz z osprzętem
- wymiana palników na palniki gazowe dla istniejącego kotła gazowego Q= 474kW oraz kotła gazowego Vitoplex Q= 400kW
- montaż instalacji technologicznej kotłowni zgodnie z projektem budowlanym

Przedmiot odbioru został wykonany w czasie od 23.08.2022 r. do 30.12.2022 r. zgodnie z zapisami w dzienniku budowy. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i projektami .

5. Odebrany obiekt posiada następujące wady trwałe niedające się usunąć:

nie posiada

6. Odebrany obiekt posiada następujące usterki i braki dające się usunąć:

nie posiada.

7. Inne ustalenia dotyczące usunięcia usterek i braków :

brak

8. Okres gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową wynosi:

- wykonanie robót - 24 miesiące.

9. Inne ustalenia:

Początek okresu gwarancyjnego liczy się:

wykonanie robót od **31.12.2022 r.** i trwa do dnia **30.12.2024**

CZĘŚĆ III

Ustalenia dotyczące przekazanego obiektu do użytku :

1. Obiekt odpowiada przeznaczeniu i spełnia warunki do użytkowania

2. Inwestor otrzymuje w dniu dzisiejszym następujące dokumenty:

-oświadczenie kierownika budowy	2 kpl
-protokoły i dokumenty odbiorowe, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności	2 kpl
-dokumentację powykonawczą-	2 kpl

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla oddającego,

odbierającego i przedstawiciela odbierającego .

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji odbiorowej

Odbierający Pro
Adam Kowalczyk
72-010 Przesocin, ul. Zielone wzgórza 6
1. Tel. 601-702-707 www.thermopro.com.pl
NIP 6512957917 REGON 520740042
mgr inż. Krzysztof Michalski
2. Upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacji sanitarne
bez ograniczeń
Dec. Nr ZAP/0097/OWOS/10

Odbierający :

1. WÓJT
Twonja Lockel
Twonja Jolanta Kochel
2. GMINA BIELICE
ul. Niepodległej 34
74-202 BIELICE
woj. zachodniopomorskie
tel. (091) 564-41-73

W obecności przedstawiciela zamawiającego :

Inspektor Nadzoru

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Krzysztof Chmaliński
upr. bud. UAM/N/210/213/86
w zakresie sieci i instalacji
1. sanitarnych