



Gdańsk, dnia 29 stycznia 2024 r.

nr sprawy: D10.251.5.C.2024

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. na „*Dostawa gazów medycznych, niemedycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników, butli, wiązek oraz transportem do obiektów Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku.*”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Zestaw 1

Pytanie 1

Proszę o informacje jakie dewary na ciekły azot posiada Zamawiający i jakie są wielkości jednorazowych dostaw do poszczególnych placówek.

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu zbiorników (dewarów) do przechowywania ciekłego azotu dostępnych w obrocie krajowym o pojemnościach od 26 kg do 40 kg każdy. Wszystkie dewary posiadają wlew o średnicy 50 mm i są przystosowane do aparatów stosowanych w krioterapii miejscowej. Zamówienia do poszczególnych obiektów Zamawiającego są uzależnione od aktualnych potrzeb, liczby wykonywanych zabiegów itp. Uśredniając dane z ostatnich 2 lat dostawy odbywają się zazwyczaj:

- Dla obiektów przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 dostawy 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w ilościach jednorazowych między 40 - 160 kg,
- Dla obiektów przy al. Jana Pawła II 50 dostawy 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w ilościach jednorazowych między 30 - 100 kg,
- Dla obiektów przy al. Zwycięstwa 31/32 dostawy 1 raz w tygodniu (wtorki) w ilościach jednorazowych między 20 - 60 kg.

Zamawiający zastrzega, iż częstotliwość oraz ilości jednorazowe mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Zatwierdził
Prezes Zarządu - Dariusz Kostrzewa

Sporządziła: Magdalena Czerniawska- Specjalista ds. Zamówień Publicznych