PARTER | I–PIETRO | STRYCH | DACH

UZIOM FUNDAMENTOWY

Ru<10om

żo 120mm2

GSU (główna szyna uziemiająca)

żo 70mm2

Złącze kablowe ZK (na zewnątrz budynku)
- wg opracowania TAURON Dystrybucja S.A.

NSEP-F-001

ZK
Pp=47,3

FL1 FL2 FL3

3N~50Hz 400/230 TN-C

WT-2 gL/gG ...A

WT-2 gL/gG ...A

projektowany wlz: YAKXS 4x120

uziom technologiczny – instalacja teletechniczne – LYżo 16

T–RTV

ZG
Pp=83,6

CERTYFIKOWANY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

WG 160A WW 230V

WG – NHXH FE180/E90 – 5x1,5

Wył. główny p.poż.

WG – NHXH FE180/E90 – 5x1,5

ZP11 – 5 x N2XH 1x70 (w rurze ośłonowej DVK ø110)

4xR301 SLP00 125A

50

OC1 Typ1+2

S91,3F20

Wh Pp=11kW

TGA – N2XH–J 5x10

PRZ-536 ZA

R–IT

R–IT – N2XH–J 5x4

REZERWA

N2XH–J 3x2,5
Pom. porz.

R303 16A

F4.1 F4.2 F4.3 F4.4 F4.5 F4.6 F4.7

S301

F1.0 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6

N

PARTER KLATKI

A1 – N2XH–J 4x1,5
SM400 SM446

N2XH–J 4x1,5

A2– N2XH–J 4x1,5

A3– N2XH–J 4x1,5

A4– N2XH–J 4x1,5
(Korytarz – kom. lokatorskie)

A5– N2XH–J 4x1,5
(Pom. techniczne)

A6– N2XH–J 4x1,5
(Kom. lokatorskie)

24V

230V/24V

P312 30mA

cz.zm.

003721 N2XH–J 3x1,5

WZ

OZ

YKY2o 3x2,5
Zasilanie oświetlenia zewn.

SM440

R301 10A

F4.8

F1.7 F1.8 F1.9 F1.10

E0– N2XH–J 4x1,5

E1– N2XH–J 4x1,5

F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6

G1 – N2XH–J 3x2,5

gnz w szachcie techn.

G2 – N2XH–J 3x2,5

RTV

gnz w szachcie techn.

RTV

IP44

G3 – N2XH–J 3x2,5
Gniazdo techniczne

Grzejnik – N2XH–J 3x2,5

1,0kW PGE1

Grzejnik – N2XH–J 3x2,5

1,0kW PGE2

ZP11 – 5 x N2XH 1x50

TGA
Pp=11kW

S91,3F32

Wh

N2XH–J 5x10

T–M

Kable zasilające prowadzić przez strych techniczny

uziom – PV – LYżo 16

11xTL
Pp=72,6kW
ZP11

TNS
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
NAPIĘCIE POMOCNICZE 230V, 50Hz

TM
Pp=17kW

ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE S91,3 CS32

ZP–11

3NPE~50Hz 230/400V

SELEKT. S91.3F32

N2XH–J 5x10

17kW

Jednostka projektowa:	**ARCHITEKT Jędrzej Pichla** 59-220 Legnica pl. Słowiański 1 lok. 515 tel. +48 508 252 071 e-mail: jedrzejpichla@gmail.com
Nazwa obiektu budowlanego:	**BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ** **59-223 JANOWICE DUŻE DZ. NR. 9/11, 9/12, 9/13**
Stadium:	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**
Branża:	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**
Projektant:	**mgr inż. Piotr Zawacki** upr. nr 181/DOŚ/09 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
Sprawdzający:	**mgr inż. Wojciech Winczaszek** upr. nr 496/01/DUW w spec. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
Tytuł rysunku:	**SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH**
Miejsce i data opracowania:	**Legnica, 10.02.2024 r.**
Podpis:	
Podpis:	
Skala:	**-**
Rys. nr.:	**IE-S01**

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE