PROJEKT BUDOWY SIECI KABLOWEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE ZOBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NIE STWARZA UCIĄŻLIWOŚCI DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK SĄSIADUJACYCH BEZPOŚREDNIO Z INWESTYCJĄ



Stwierdza się zgodność treści z oryginałem.

Data 27.02.2024 r.

LEGENDA

- Numery działek
- Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm² +FeZn30x3 mm + DVRØ75mm
- Rura ochronna DVKØ110 lub SRSØ110
- Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową LED
- L 1/2 — Numer obwodu i słupa oświetleniowego
- Zakres opracowania
- Granice działek.
- Istniejący słup oswietleniowy

UWAGI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KABLA
- W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m i pod drogami prowadzić w rurach osłonowych typu DVK fi 75 lub110
- Prace ziemne prowadzić ręcznie po zawiadomieniu i nadzorem właścicieli urządzeń naziemnych i podziemnych
-Układanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.

BIURO PROJEKTOWE

M.A.B.
ul. B. Krzywoustego 2B/25, 59-800 Luban
tel. 512-157-338
e-mail: m.a.b.biuroprojektowe!gmail.com
NIP 613-154-61-22

Inwestor	GMINA LWÓWEK ŚLĄSKI, AL. WOJSKA POLSKIEGO 25A, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI			
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RADŁÓWKA			
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.			
Projektant	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01 spec. instal.-elektr.		Skala: 1:500
Sprawdzający	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.		Data: 27-02-24
Asystent projektanta	Maciej Borowski			Rys. nr 4/E
	AutoCAD® 2020 PL by Autodesk, Inc.; product serial no.: 391-24683052			