

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,
Sp. z o.o. w Gliwicach
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice

Gliwice, 20 sierpnia 2024 r.

**Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

PKM D/ TT / ⁴⁴⁴ / 2024

dot.: Dostawa ładowarek pantografowych dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - sprawa
nr PKM/UZP/PN/TT/2/2024

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

Pytanie nr 40:

Dot. SWZ.pdf

3.1.3.2 deklarację zgodności CE producenta

każda odbierana stacja ładowania musi posiadać deklarację zgodności CE producenta. Wymagane jest dostarczenie certyfikatu zgodności wydanego przez Akredytowaną Jednostkę Notyfikowaną potwierdzający deklarację zgodności CE producenta i będący jednocześnie dokumentem potwierdzającym, że wyrób i proces wytwarzania stacji ładowania jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw oraz obowiązującego prawa w tym zakresie.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wystarczającym będzie przedstawienie deklaracji zgodności CE będącą jednocześnie dokumentem potwierdzającym, że wyrób i proces wytwarzania stacji ładowania jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw oraz obowiązującego prawa w tym zakresie. Dostarczenie certyfikatu zgodności wydanego przez Akredytowaną Jednostkę Notyfikowaną nie jest możliwe, gdyż każda stacja tego typu jest wykonywana na zamówienie i dostosowywana na

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice
tel. (0...32) 3304 600; fax (0...32) 3304 601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl

NIP 631-21-25-476

kapitał zakładowy 46 714 500 zł

Numer KRS 0000102832 Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

specjalne potrzeby każdego projektu, w związku z powyższym do każdej ze stacji potrzebne by było wykonanie osobnego odpłatnego testu po jej uruchomieniu.

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający potwierdza, że przedstawienie deklaracji zgodności CE producenta jest dokumentem wystarczającym i dokona odpowiedniej zmiany w SWZ (**zmiana nr 20**).

Pytanie nr 41:

SWZ, ust 16 pkt 3.1.3.2 - Zwracam się z uprzejmą prośbą o wykreślenie wymogu dotyczącego certyfikatu wydanego przez Akredytowaną Jednostkę Notyfikacyjną. W ocenie oferenta wystarczająca jest deklaracja zgodności wydana przez producenta, w której producent oświadcza, iż jego produkt spełnia wszystkie wymagania konieczne do oznakowania produktu znakiem CE. Przeprowadzenie badań przez AJN jest procesem czasochłonnym i kosztownym.

Odpowiedź nr 41:

Wyjaśnienie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 40.

Pytanie nr 42:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 – Urządzenia infrastruktury systemu ładowania autobusów energią elektryczną→1.1 → 1.1.8 Zapis: „1.1.8 Dostarczana stacja ładowania musi posiadać deklarację zgodności CE producenta. Wymagane jest dostarczenie certyfikatu zgodności wydanego przez Akredytowaną Jednostkę Notyfikowaną potwierdzający deklarację zgodności CE producenta i będący jednocześnie dokumentem potwierdzającym, że wyrób i proces wytwarzania stacji ładowania jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw oraz obowiązującego prawa w tym zakresie.” Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że stacja ładowania musi posiadać certyfikat wydany przez Akredytowaną Jednostkę Notyfikowaną, w momencie dostarczenia jej do Zamawiającego.

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający wykreślił wymóg dostarczenia certyfikatu zgodności wydanego przez Akredytowaną Jednostkę Notyfikowaną potwierdzającego deklarację zgodności CE producenta – **zmiana nr 20**.

Pytanie nr 43:

Dot. Warunki przyłączenia dla lokalizacji CP Sośnicowice

Warunki przyłączenia dla lokalizacji przystanek autobusowy „Brzezinka Nobla”,

Warunki przyłączenia dla lokalizacji przystanek autobusowy „Obrońców Pokoju”

Przyłącze 210 kW

Zamawiający zaplanował dostawę ładowarki pantografowej o mocy ładowania 200 kW, jednocześnie udostępniając moc przyłączeniową na poziomie 210 kW. Moc przyłączeniowa na tym poziomie jest wystarczająca do zasilenia ładowarki o mocy około 191 kW. W przypadku zwiększenia mocy przyłączeniowej do 220 kW, moc ładowarki może zostać zwiększona do 200 kW. Czy moc ładowarki ma być w związku z tym ograniczona do maksymalnej mocy jakiej umożliwiał przyłączyć?

Odpowiedź nr 43:

Zamawiający informuje, iż ładowarki mają być o mocy min. 200 kW każda - jednakże faktyczna moc wyjściowa ładowarki musi być programowo ograniczona tak aby nie przekroczyć mocy przyłączeniowej po stronie zasilania.

Pytanie nr 44:

SWZ, ust 16 pkt 1.2.2 - Proszę o potwierdzenie, że zamawiający dostarczy wykonawcy z min. 30 dniowym wyprzedzeniem dokumenty wszystkie dokumenty dotyczące przyłącza elektrycznego niezbędne do złożenia prawidłowego wniosku do UDT.

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 45:

SWZ, ust 16 pkt 3.2.5.1 - Oferent pragnie zauważyć, że to nie stacja ładowania decyduje o mocy jaką ma przekazać do autobusu system zainstalowany w autobusie. Innymi słowy stacja może dysponować mocą 200kW a sterownik w autobusie może tą moc ograniczyć co wpłynie na wynik testu. W ocenie oferenta zaproponowana przez Zamawiającego metoda odbioru jest wątpliwa ponieważ uzależnia jego wynik od bliżej nieokreślonego stanu technicznego pojazdu i panujących warunków atmosferycznych, na które Wykonawca nie ma wpływu. Proszę o potwierdzenie że Zamawiający to rozumie i jest tego świadom.

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 3.1 i 3.2 projektowanych postanowień umowy. Zamawiający rozumie okoliczności wskazane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 46:

SWZ, ust 4, pkt 4.1.2 - Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy dokumentacji do 30 dni. Pomimo katalogowego charakteru urządzenia każdorazowo konieczne jest dostosowanie urządzania do warunków lokalnych a to może wymagać dodatkowych uzgodnień i modyfikacji.

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający wydłuży termin dostawy dokumentacji do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (**zmiana nr 21**).

Pytanie nr 47:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA


4.1.2 Zapis: „4.1.2 Termin dostarczenia dokumentacji: nie później niż do 7 dnia od daty podpisania umowy.” Prośba o zmianę treści: „4.1.2 Termin dostarczenia dokumentacji: nie później niż do 21 dnia

od daty podpisania umowy.” Uzasadnienie/prośba o zmianę: Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu dostarczenia dokumentacji do 21 dni po podpisaniu Umowy. Termin 7 dni może stanowić trudność, wynikającą z niedostępności Inżynierów w okresie urlopowym lub targowym, w zależności od tego kiedy zostanie przetarg rozstrzygnięty, a co za tym idzie - podpisana będzie umowa. Mamy na uwadze nie tylko specjalistów zatrudnionych w firmie Wykonawcy, jak również u dostawców, np. części mechanicznych, czy elektrycznych, z którymi niejednokrotnie należy skonsultować projekt, już na wstępnym etapie. Chcielibyśmy by Zamawiający otrzymał wnikliwą i precyzyjną wstępną dokumentację zamawianych urządzeń, stąd niniejsza prośba. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do zmiany.

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający informuje, iż wprowadził **zmianę nr 21**, która wydłuża termin dostawy dokumentacji do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Prezes Zarządu



Mirella Musiolik

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o. o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice
tel. (0...32) 3304 600; fax (0...32) 3304 601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl

NIP 631-21-25-476

kapitał zakładowy 46 714 500 zł

Numer KRS 0000102832 Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego