



Skarszewy, dnia 21.10.2024r.

Numer postępowania: GOOSiP.ZP.2610.2.10.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), dalej jako „Ustawa Pzp” na „Remont czterech sal lekcyjnych oraz dostawa i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnych”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania zgłoszone przez Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron i należy je uwzględnić przy opracowywaniu ofert.

PYTANIE 1:

Czy wyrażają Państwo zgodę na wyprowadzenie zasilania do platformy przyschodowej i podnośnika pionowego natynkowo w plastikowych rurkach?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody i nie dopuszcza się poprowadzenia zasilania po elewacji budynku.

PYTANIE 2:

Jaka jest odległość od najbliższej rozdzielnic (skrzynki elektrycznej) do miejsca montażu podnośnika pionowego oraz platformy przyschodowej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż odległości od skrzynki elektrycznej do miejsca montażu to ok 25m.

PYTANIE 3:

Czy można prosić o zdjęcie wnętrza skrzynek elektrycznych, z których ma zostać wyprowadzone zasilanie do tych urządzeń?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż do niniejszej odpowiedzi przekazuje zdjęcia skrzynki elektrycznej.

PYTANIE 4:

Czy w przypadku możliwości wyprowadzenia zasilania trójfazowego 400V można zaproponować podnośnik z takim zasilaniem? Zasilanie 230V z falownikiem wskazane w specyfikacji wynika z wklejenia opisu podnośnika, która posiada zasilanie 230V z falownikiem w standardzie.



ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż brak jest możliwości wyprowadzenia zasilania trójfazowego 400V, powinno zostać zastosowane zasilanie 230V z falownikiem.

PYTANIE 5:

Czy dopuszczacie Państwo wykonanie stalowego podestu o wymiarze około 2,5 metra łączącego podnośnik pionowy z biegiem schodów?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę na wykonanie stalowego podestu.

PYTANIE 6:

Czy można prosić o przesłanie zdjęcia miejsca planowanego montażu podnośnika pionowego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w załączeniu do niniejszych odpowiedzi przekazuje zdjęcie.

PYTANIE 7:

Czy istnieje możliwość zaproponowania podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych o szerokości bramki wynoszącej 800 mm? Wymiar 900 mm szerokości został zaczerpnięty z prawa budowlanego, a wymagana przez Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE oraz normę EN 81-41 szerokość wynosi 800 mm ponieważ bramka jest częścią podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych. Gwarantujemy akceptację oraz odbiór urządzenia z drzwiami o takiej szerokości przez Urząd Dozoru Technicznego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody. Bramka powinna mieć szerokość min. 900 mm.

PYTANIE 8:

Czy termin realizacji wynoszą 90 dni licząc od dnia podpisania umowy obejmuje samą dostawę i montaż platformy czy także odbiór przez UDT? Odbiór dokonywany przez Urząd Dozoru Technicznego jest bowiem czynnością administracyjną niezależną od dostawcy. Urząd Dozoru Technicznego ma 30 dni na dokonanie odbioru urządzenia licząc od momentu wpływu dokumentacji do właściwej jednostki. Dokumentację techniczno-ruchowo możemy jednak wysłać dopiero po zamontowaniu niniejszej platformy przyschodowej. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji wskazanego w zapytaniu ofertowym? Schodołaz gąsienicowy jest wyrobem medycznym i urządzeniem mobilnym dlatego nie podlega montażowi co zostało błędnie wskazane w SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż 90 dni od dnia podpisania umowy obejmuje dostawę, montaż oraz odbiór przez UDT. W związku z tym, że schodołaz gąsienicowy można zakupić i nie wymaga montażu 90 dni zapewnia odpowiednią ilość czasu na jego dostawę.



PYTANIE 9:

Czy pokrycie kosztów odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego będzie leżało po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? Koszt odbioru jednego urządzenia w wysokości około 500,00 PLN brutto powinien pokryć przez podmiot na, który zostanie zarejestrowane urządzenie dźwigowe. Schodolaz nie podlega odbiorowi przez UDT ponieważ jest wyrobem medycznym, a nie urządzeniem dźwigowym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż koszt odbioru przez UDT leży po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 10:

Czy dostarczenie protokołu budowlanego potwierdzającego wytrzymałość schodów na, których zostanie zamontowana platforma będzie leżało po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dostarczenie protokołu budowlanego potwierdzającego wytrzymałość schodów będzie leżało po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 11:

Czy istnieje możliwość przesłania zdjęć schodów oraz ich szkicu lub rysunku wraz z wymiarami?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż zdjęcie schodów przesyła w załączeniu. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż pierwszy stopień ma wysokość 18 cm, szerokość 24 cm, a pozostałe podstopnie 14 cm wysokości, a szerokości 24 cm.

PYTANIE 12:

Czy dostarczenie protokołu pomiarów elektrycznych na podnośnik pionowy oraz platformę przyschodową będzie leżało po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dostarczenie ww. protokołu pomiarów elektrycznych będzie leżało po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 13:

Jaka szerokość schodów ma zostać zachowana po zamontowaniu platformy przyschodowej? W specyfikacji wskazaliście Państwo konieczność aby zamontowana platforma przyschodowa była zgodna z przepisami przeciwpożarowymi jednak szerokość schodów jaka ma zostać zachowana po zamontowaniu platformy jest zróżnicowana w zależności od budynku. W większości budynku jest to 120 cm szerokości jednak są także budynki, w których wymagana szerokość musi być większa. Prosimy o wskazanie przez Państwa szerokości schodów jaka ma zostać zachowana po zamontowaniu platformy przyschodowej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż ww. szerokość schodów jaka ma zostać zachowana po zamontowaniu platformy przyschodowej wynosi min. 1,5 m.



PYTANIE 14:

Czy w celu zachowania wymaganej przez Państwa szerokości schodów dopuszczają Państwo możliwość usunięcia istniejącej balustrady oraz zastosowania toru jezdnego (szyny) platformy jako pochwyt w przypadku gdy będzie to konieczne?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody.

PYTANIE 15:

Czy koszt konserwacji platformy przyschodowej oraz podnośnika pionowego w okresie gwarancji będzie leżał po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? Schodolaz gąsienicowy jest wyrobem medycznym, a nie urządzeniem dźwigowym dlatego nie jest wymagana jego konserwacja.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż koszt konserwacji platformy przyschodowej oraz podnośnika w okresie gwarancji będzie leżał po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 15:

Czy w związku prośbą o wyjaśnienie SIWZ istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wyraża zgodę i dokonuje przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert do dnia 30.10.2024 r. Godziny pozostają bez zmian.

Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ Jak poniżej. Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron i należy je uwzględnić przy opracowywaniu ofert.

- I. **Modyfikacja Rozdziału XV SWZ (SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ INFORMACJA O OTWARCIU OFERT) poprzez zmianę zapisów ust. 1 i 2 w następujący sposób:**

PRZED ZMIANĄ:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ na Platformie zakupowej do dnia **25.10.2024 r. do godziny 10:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi z użyciem systemu teleinformatycznego Platformy zakupowej po upływie terminu składania ofert w dniu **25.10.2024 r. o godz. 10:30.**

PO ZMIANIE:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ na Platformie zakupowej do dnia **30.10.2024 r. do godziny 10:00.**
 2. Otwarcie ofert nastąpi z użyciem systemu teleinformatycznego Platformy zakupowej po upływie terminu składania ofert w dniu **30.10.2024 r. o godz. 10:30.**
- II. **Modyfikacja Rozdziału XIV SWZ (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA) poprzez zmianę zapisów ust. 1 w następujący sposób:**



PRZED ZMIANĄ:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 23.11.2024r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

PO ZMIANIE:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 28.11.2024r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**Z poważaniem,
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Ewelina Michałek**