

GMINA ROŻWIENICA

37-565 ROŻWIENICA

RG.271.PROG.16.2022

Rożwienica 2022-10-04

Uczestnicy postępowania

wszyscy

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytania:

1. Wysokość słupka 1700 mm w ogłoszeniu jest zbyt niska, chyba że będą Państwo zakopywać pół podmurówki i łącznika, ale mimo wszystko jest to zbyt mała wysokość, proponujemy wysokość 2000 mm, wtedy 470 mm słupka zostaje w ziemi.

Odp. Zamawiający koryguje wysokość słupka. Należy dostarczyć słupek o minimalnej wysokości 2000 mm.

2. Czy podmurówka piaskowiec może mieć długość 245x30 adekwatnie do łącznika z kompletu?

Odp. Tak Podmurówka może mieć długość 245 cm x 30 cm. Długość podmurówki należy dostosować do dostarczanego systemu.

/ -- /

Z up. Wójta Gminy - Marian Gdula
(podpisano elektronicznie)