

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm ²	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	rura ochronna SRS 75 -przecisk	szafka oświetleniowa SO z fundamentem	slup 7m Al. z fundamentem	wysięgnik h=1m; d=1m; kąt=5st. pojedynczy	wysięgnik h=1m; d=1m; kąt=5st. podwójny	oprawa LED 69,5W	tabliczka bezpiecznikowa IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
		m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
Więckowice ul. Parkowa - zasilanie														
1	ZKP-SO	1	5			1						2	1	7
Więckowice ul. Parkowa - obwód I														
2	SO-I/1	38	42	7	7		1	1		1	1	9	38	44
3	I/1-I/2	35	39	7			1	1		1	1	9	35	41
4	I/2-I/3	44	48	7	1		1	1		1	1	11	44	50
5	I/3-I/4	40	44	7			1	1		1	1	10	40	46
6	I/4-I/5	37	41	7			1	1		1	1	9	37	43
7	I/5-I/6	35	39	7			1	1		1	1	9	35	41
8	I/6-I/7	40	44	7			1	1		1	1	10	40	46
Więckowice ul. Parkowa - obwód II														
9	SO-II/1	17	21	7			1	1		1	1	5	17	23
10	II/1-II/2	29	33	7	3		1	1		1	1	8	29	35
11	II/2-II/3	32	36	7			1	1		1	1	8	32	38
12	II/3-II/4	34	38	7			1	1		1	1	9	34	40
13	II/4-II/5	34	38	7			1	1		1	1	9	34	40
14	II/5-II/6	40	44	7			1	1		1	1	10	40	46
15	II/6-II/7	35	39	7			1	1		1	1	9	35	41
16	II/2-II/2/1	22	26	7	21		1		1	2	1	6	22	28
razem :		513	577	105	32	1	15	14	1	16	15	131	513	609

mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz
upr. do projekt., nadz. kier. rob. elektr.
bez ograniczeń 61977 Pw. 45/802Pw
ul. Św. Michała 21/3, tel. (061) 4261642
62-200 Gniezno

mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz
Upr. do projekt. WKP/0131/P00E/06
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWOE/04
Rob. elektr. bez ograniczeń
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno