

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 11.01.2024 r.

Sprawa ZP/01/2024

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „*Remont Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim*” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00009895/01 z dnia 04.01.2024 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawa Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

1. Czy istnieje możliwość udostępnienia projektu instalacji elektrycznej? dla powyższego postępowania ofertowego. Jest to bardzo istotna sprawa przy ofertowaniu a brak owego projektu w dokumentacji.  
Odp.: Zamawiający informuje o braku projektu instalacji elektrycznej. Zamawiający zaprasza na wizję lokalną lub uzyskanie szczegółowych informacji od Kierownika Działu Technicznego pod numerem telefonu 41 261 34 00.

2. Czy w ramach przedmiotowego zadania planowane jest tylko malowanie ścian czy też wykonanie gładzi gipsowych wraz z montażem narożników?  
Pozycja kosztorysu 16d.1.5 KNR 2-02 1505-03 dotyczy tylko „Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem” natomiast w opisie dział jest określenie - Roboty malarskie + gładzie gipsowe  
Odp.: Gładzie na powierzchni 300m<sup>2</sup>.

3. Czy zamawiający zaakceptuje zastosowania wykładziny podłogowej heterogenicznej o warstwie ścieralnej 0,7 mm?  
Proszę o podanie wymaganych wartości parametrów wykładziny.  
Odp.: Zamawiający wymaga wykładziny homogenicznej o wadze całkowitej max. 2800g.

4. Czy w zakresie montażu ościeżnic metalowych dopuszczalne jest zastosowanie przy ościeżnicy kątowej czy też wymagane jest zastosowanie ościeżnicy regulowanej?  
Jeśli planowane jest zastosowanie ościeżnic regulowanych proszę o podanie informacji o grubości ścian.  
Odp.: Zamawiający wymaga ościeżnic stalowych kątowych.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR GŁÓWNY  
Dariusz Tumulec