

LEGENDA:

SYMBOL	OPIS
	Oprawa LED, min. 35W, 4000K, IP20, IK03
	Oprawa LED, min. 35W, 4000K, IP65, IK10
⊕	Czujnik ruchu/obecności

UWAGA:

- **WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SRPAWDZIĆ I DOPASOWAĆ NA BUDOWIE**

Opis:

- Zasilanie windy wykonać od projektowanej R-wind. do szafy sterowniczej windy zgodnie z DTR wybranego producenta windy, kabel zasilający doprowadzić do szybu windy, miejsca montażu maszynowni z zapasem min. 5m;
- Do szybu windy należy doprowadzić dodatkowo dwa obwody zasilania grzejników elektrycznych (2kW każdy), miejsce doprowadzenia zasilania potwierdzić na etapie realizacji robót montażowych uwzględniając montaż napędu
i prowadnic windy - prace elektroinstalacyjne należy skoordynować z instalotorami windy;
- Zaprojektowano uziom wyrównawczy szybu woindowego
w oparciu o płąskownik FeZn 25x4 oraz uziom szpilkowy min. l=4,5m, w przypadku nieosiągnięcia wymaganej rezystancji uziom należy odpowiednio rozbudowywać do osiągnięcia odpowiedniej wartości.
- W celu spełnienia norm dotyczących oświetlenia przystanków dźwigów osobowych, zaprojektowano dodatkowe oprawy oświetleniowe przy przystankach sterowane czujnikiem ruchu/obecności - oprawy oświetleniowe należy zasilać z najbliższych istniejących obwodów oświetleniowych.

EURO-PROJEKT
ZBIGNIEW KUŚMIERZ
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 195a
tel./fax +48 55 2361188 kom. +48 601 687 563
e-mail: projekt@euro-projekt.eu

TYTUŁ: Rzut parteru - projekt

PROJEKT: Budowa windy zewnętrznej przy Bud. Medycyny Pracy w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

FAZA: Projekt techniczny - branża elektryczna

INWESTOR: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ADRES: ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg	RYS. NR: E02
OBIEKT: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ADRES: Elbląg, ul. Żeromskiego 22, dz. nr 29, obr. 17	SKALA: 1:50 DATA: 11.2023
PROJEKTANT: WAM/0070/POOE/11 inż. Wojciech Świętoń	