


UWAGA:

1. Instalację C.O./C.T. zaprojektowano z rur stalowych cienkościennych łączonych przez zaciskanie, z polietylenowych wielowarstwowych łączonych przez zaciskanie oraz polietylenowych preizolowanych (instalacje prowadzone pod posadzką Auli zasilającą budynek CKJ i wentylatornię w CSK Aula).
2. Przewody instalacji C.O. prowadzić w szachtach, brudach ściennych, sufitach podwieszanych lub po wierzchu ścian i obudować płytą K-G.
3. Instalację izolować termicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wszystkie przejścia instalacji przez ściany i stropy należy zabezpieczyć ppoż. zgodnie z klasą odporności przegrody budowlanej wg wytycznych architektonicznych.

Oznaczenia:

- CV22/900/1400 – typ grzejnika/wysokość/długość [mm]
 Ø20 – średnica instalacji C.O. z tw. sztucznych
 DN40 – średnica instalacji C.O. ze stali
 ———— lokalizacja grzejnika,
 ———— instalacja wewnętrzna C.O./C.T.
 - - - - - instalacja wew. podstropowa C.O./C.T.
 ———— oznaczenie pionu C.O. i C.T.



BUD. 4 "C.K.J."

API PROJEKT, Biuro Architektoniczne 91-473 Łódź, ul. Akacjowa 10, Tel/Fax (042) 655 22 05 Inwestor: UNIWERSYTET ŁÓDZKI Łódź, ul. Narutowicza 68 Inwestycja: REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKÓW C.S.K. i S.K.J. ŁÓDZ, ul. Kopcińskiego 16/18			
Faza oprac.	Data	Tom/Łódź	Projekt
PROJ.	10.2016	II/5	INSTALACJA WEWNĘTRZNA C.O. i C.T.
Nazwa rysunku			
RZUT PIWNICY-WEW. INSTALACJA C.O./C.T.			
Nr umowy	Projektant	Sprawdził	Skala
161122	mgr inż. Rafał Rydzynski	inż. Tomasz Rydzynski	1:100
	mgr inż. nr 141/01/WZ	mgr inż. nr 140/100/PW06/10	C0-07