

Dotyczy postępowania przetargowego: Zagospodarowanie terenu, drogi, mała architektura w ramach projektów „Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach.” oraz „Dostosowanie budynku Starej Gminy do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach”. *Ogłoszenie nr 2021/BZP 00026456/01 z dnia 2021-04-01*

W związku z otrzymanymi dnia 15.04.2021r. pytaniami dotyczącym zadania pn. Zagospodarowanie terenu, drogi, mała architektura w ramach projektów „Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach.” oraz „Dostosowanie budynku Starej Gminy do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie.

Prosimy o sprecyzowanie sposobu wykonania technologii fontanny. Wg architektury należy wykonać 7 dysz w środku i 1 na zewnątrz, wg projektu technologii 3 dysze w środku i 9 dysz na zewnątrz zasilane 4 pompami, wg załącznika 1 udostępnionego w odpowiedziach na pytania jest 8 dysz na jednej pompie zasilającej.

**Odpowiedź:**

***Ilość dysz zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi z dnia 16.04.2021r tj. łącznie 12 (dwanaście) dysz, z podziałem 3 (trzy) dysze w środku i 9 (dziewięć) dysz na zewnątrz.***

***Załączniki nr 1 do odpowiedzi z dnia 14.04. 2021r oraz Załączniki nr 1. do odpowiedzi z dnia 16.04. 021r. komorę technologiczną fontanny przedstawia w sposób schematyczny.***

***Do realizacji należy przyjąć ilość pomp i urządzeń zasilających zgodnie z projektem technologii tj, 4 (cztery) sztuki zgodnie z wydajnością i przepływem przyjętym w technologii. Oświetlenie fontanny także zgodnie z projektem technologii. Natomiast wykonanie instalacji łączącej urządzenia technologii z projektowanymi dyszami i oświetleniem należy dostosować do rysunku architektury stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.***

Załączniki nr 1 do odpowiedzi z dnia 16.04.2021r

**WÓJT GMINY**

**Norbert Bień**