

Łódź, dnia 26.07.2021r.

WTT.424.1824.2021/W/KW +

04-08-2021
Przekazano
Zat.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2
91-482 Łódź

Kier. L. Kowalski
10.08.2021
Dyrektor
Gospodarki Odpadami
Macprzak

Dotyczy: **rozbudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej posesji przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi dla potrzeb instalacji pn. „Łódzkie Centrum Recyklingu”.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, że:

- I. przedmiotowa posesja podłączona jest do wodociągu $\phi 225\text{mm}$ (nr arch. 103-3469, nr inwent. B-24499) w ul. Pienistej/Zamiejskiej przyłączem $\phi 200\text{mm}$ (rok bud: 2000, L=14,47m, nr inwent. B-23571, własność ŁSI sp. z o.o.).
- II. na terenie planowanej inwestycji zlokalizowany jest:
 - a) kolektor sanitarny „Polesie 15” (nr arch. 209-850, nr inwent. B-9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 14387, własność: ŁSI sp. z o.o.);
 - b) kanał sanitarny D=0,5m (nr arch. 209-957, nr inwent. B-14644, 14646, własność: ŁSI sp. z o.o.);
 - c) kanał deszczowy (nr arch. 208-1099, nr inwent. B-25813, 25814, 25815, własność: Miasto Łódź);
 - d) kanał ogólnospławny D=0,6m (nr arch. 203-1627, nr inwent. B-25823, własność: ŁSI sp. z o.o.);
 - e) kanał deszczowy D=1,0m (nr arch. 208-989, nr inwent. B-14849, własność: Miasto Łódź);
 - f) wodociąg $\phi 200\text{mm}$ (nr arch. 103-3469/1, nr inwent. B-24499, właściciel: ŁSI sp. z o.o.);
 - g) wodociąg $\phi 225\text{mm}$ (nr arch. 103-4150, nr inwent. B-32865, właściciel: ŁSI sp. z o.o.);
 - h) przewód kanalizacyjny D=1,4m, który nie znajduje się w eksploatacji ZWIK;
 - i) siedem przyłączy kanalizacji sanitarnej i dziewięć przyłączy kanalizacji deszczowej obsługujących przedmiotowy teren;

Dla wymienionych w przedmiotowym piśmie sieci wod. i kan. oraz przyłączy należy zachować pasy ochronne o szerokości:

- dla wodociągu o średnicy do $\phi 250\text{ mm}$ – po 3 m od osi, po obu stronach przewodu licząc od jego osi;
- dla sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej niezależnie od przekroju i rodzaju kanału – po 5 m od zewnętrznej krawędzi, po obu stronach przewodu wraz z terenem nad kanałem;
- dla przyłączy wod. i kan. – po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu;

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania w/w pasów zostały określone w wytycznych na naszej stronie internetowej www.zwik.lodz.pl.

Wyrażamy zgodę na:

1. pobór wody w oparciu o wodociąg $\phi 225\text{mm}$ (nr arch. 103-3469, nr inwent. B-24499) w ul. Pienistej/Zamiejskiej w wymaganej ilości:
 - $15\text{m}^3/\text{d}$ dla celów bytowo-gospodarczych;
 - $40\text{m}^3/\text{d}$ dla celów przemysłowych;
 - $15\text{dm}^3/\text{s}$ dla celów wewnętrznej ochrony p.poż. dla całej nieruchomości;
 2. na rozbudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej w oparciu o istniejące przyłącze wodociągowe dla potrzeb budowy instalacji pn. „Łódzkie Centrum Recyklingu”;
- Zewnętrzna ochrona p.poż. może być realizowana w oparciu hydrant usytuowany na miejskiej sieci wodociągowej.

W związku z faktem, że wodociąg $\phi 225\text{mm}$ (nr arch. 103-3469) zlokalizowany w ul. Pienistej/Zamiejskiej nie pracuje w układzie pierścieniowym, w razie zaistnienia awarii ZWiK Sp. z o.o. nie gwarantuje ciągłości dostawy wody do celów p.poż.

Z uwagi na toczące się rozmowy pomiędzy naszym Zakładem, Grupową Oczyszczalnią Ścieków i Inwestorem, odnośnie jakości odprowadzenia ścieków z terenu planowanej Inwestycji w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej wypowiemy się w terminie późniejszym osobnym pismem, po rozstrzygnięciu kwestii jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej.

Na rozbudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej należy sporządzić opracowanie, które podlega zaopiniowaniu w ZWiK sp. z o.o.

W opracowaniu należy:

- załączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania przedmiotową nieruchomością;
- załączyć mapę w skali 1:500 obejmującą teren całej nieruchomości, z zaznaczonymi jej granicami i przyłączami wod. i kan., w oparciu o które prowadzona będzie rozbudowa instalacji oraz lokalizacją wodomierza głównego;
- określić cel poboru, wielkość zapotrzebowania na wodę;
- obliczeniami sprawdzić czy przepustowość wodomierza głównego oraz istniejącego przyłącza wody będą wystarczające i nie przewymiarowane dla nowych potrzeb posesji (w przypadku przyłącza wody należy podać prędkość przepływu wody,
- na podstawie obliczeń określić niezbędne ciśnienie wody dla zasilania posesji w wodę oraz porównać je z ciśnieniem dyspozycyjnym w miejskiej sieci wodociągowej. Należy przyjąć rzędną linii ciśnień w granicach **233-236 m n.p.m.**;
- w przypadku gdy ciśnienie w miejskiej sieci nie będzie wystarczające do prawidłowego działania instalacji, należy zamontować zestaw hydroforowy wyposażony w automatyczny wyłącznik uniemożliwiający pobór wody w przypadku spadku ciśnienia w sieci miejskiej poniżej **0,20MPa**;
- podać z jakim natężeniem będzie napełniany zbiornik p.poż.;
- określić sposób zabezpieczenia antyskażeniowego w/g PN - EN 1717 : 2003;

Dane techniczne o istniejących podłączeniach wod. i kan. i sieciach należy uzyskać w archiwum w Dziale Technicznym, a wszelkie wątpliwości wynikające z niniejszego pisma należy wyjaśnić na miejscu. Przed złożeniem do ZWiK Sp. z o.o. opracowania Inwestor zobowiązany jest do zapoznania się z „Wytycznymi dla przyłączy wod. i kan.” opublikowanymi na naszej stronie internetowej i ich stosowania przy opracowywaniu dokumentacji.

W dokumentacji, wszelkie dane osobowe należy umieszczać wyłącznie na stronie tytułowej. Imiona i nazwiska autorów dokumentacji są danymi, które służą zachowaniu integralności i czytelności dokumentacji dlatego wskazane jest ich umieszczenie np. na rysunkach.

Niniejsze pismo nie rodzi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jak również nie stanowi podstawy do zawarcia umowy. W przypadku nie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z niniejszym pismem. Inwestor powinien we własnym zakresie uregulować możliwość korzystania z nieruchomości.

Na prowadzenie prac i lokalizację przewodów na terenie nie będącym własnością Inwestora, należy uzyskać zgodę właściciela terenu.

Zgoda na powyższe traci ważność po upływie dwóch lat od daty jej wydania.

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Klaudia Woźniczka

☎ 42 6778 165

Otrzymują:

1. Adresat
2. aaWTT

PROKURENT
Dyrektor ds. Zarządzania Budownictwem

J. Jankowska

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@zwik.lodz.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO) oraz dla celów archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. (c, f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wniosku, a po zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z jego realizacją oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami podatkowymi, sprawozdawczości finansowej. Następnie wniosek, wraz z dokumentami wytworzonymi na potrzeby jego realizacji, będzie przechowywany w archiwum Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jest to m.in. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora. Przekazanie danych następuje wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji wniosku.

