



LEGENDA	
	proj. tablica rozdzielcza TR
	- złącze kontrolne łączące zwód pionowy odprowadzający ze zwodem odgromowym w obudowie izolacyjnej AN-60E
	- zwody poziome lub pionowe drut FeZn 8 mm
	- taśma stalowa ocynkowana FeZn 4x25mm uziom otokowy i odprowadzający
	- łączenia - spawane lub skrecone
	- maszt odgromowy h=1.5m
	- uziemienie (uziom szpilkowy)

Zwody poziome i odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8mm

Jako uziom otokowy należy ułożyć taśmę FeZn 4x25 mm

Złącze kontrolne ZK można instalować w opasce wokół budynku na głębokości 0.6m

		DOMAN-PRO Arkadiusz Domański ul. Aliantów14B/1. 88-400 Żnin, NIP: 558-170-90-90 tel. 607 843 781, e-mail: biuro@doman-pro.pl	
TEMAT OPRACOWANIA Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej, na terenie działek nr 275/1, 275/2 w miejscowości Jaroszewo, Gmina Żnin		DATA 04.04.2022r.	
TREŚĆ RYSUNKU RZUT POŁĄCZ-INSTALACJA ODGROMOWA		SKALA 1:75	
INWESTOR Gmina Żnin ul. 700-lecia, 88-400 Żnin		ETAP PROJ. BUDOWLANY	
FUNKCJA PROJEKTANT		NR UPRAWNIEN WKP/0175/POOE/20	
AUTOR mgr inż. arch. Michał Adamczyk		SPECJALNOŚĆ Instalacje. Elektr	
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.		PODPIS mgr inż. Andrzej Pótról	
mgr inż. Andrzej Pótról		7131-7132/179/ PW/2001	
BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH mgr inż. Michał Adamczyk Centrum Usługowo Handlowe 795-152-847 BIURO.PROJEKTOWE.ADAMCZYK@WP.PL SŁUPCA SIENKIEWICZA 10.			