



Gorzów Wlkp. 12.08.2022r.

BZP.271.42.2022.JB

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn. "Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: Zamówienie częściowe nr 1- Przebudowa ul. Baczyńskiego. Zamówienie częściowe nr 2- Przebudowa ul. Skrzetuskiego."

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęło pytanie, na które udziela następującej odpowiedzi :

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna jako równoważne dla systemu GRP zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi, produkowanych zgodnie z normą PN-EN295? Uzupełnienie systemu będą stanowić studnie betonowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje jako równoważne dla systemu GRP zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych.

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem,

Zastępca
Prezydenta Miasta
Iwona Olek

/-/