



**POLSKI
ŁĄD**



Wiśniowa, 11.09.2024

Znak sprawy: **P.271.1.9.2024**

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wiśniowa etap II**

- I. Zamawiający informuje, że od Wykonawców ubiegających się o ww. zamówienie publiczne wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z tym, działając na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” Zamawiający przedstawia stosowne wyjaśnienia:

Pytanie nr 1

Przy oprawach o mocy 72 widnieje zapis:

możliwość montażu na wysięgniku lub na słupie za pomocą uchwyty o średnicy 48-60mm z możliwością regulacji w zakresie -90° do +20 z krokiem 5°

natomiast przy oprawach o mocy 100W jest zapis:

- możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy od -15° do +15° z krokiem co 5°

Prosimy o ujednoczenie zapisu i pozostawienia kąta regulacji +/- 15 st dla opraw o mocy 72W i 100W

ODPOWIEDŹ:

Wprowadzono ujednoczone zapisy przyjęto dla wszystkich lamp zapis na „możliwość montażu na wysięgniku lub na słupie za pomocą uchwyty o średnicy 48-60mm oraz 76 mm z możliwością regulacji w zakresie -90° do +20 z krokiem 5 ”

Pytanie nr 2

Dokumentacja techniczna opraw zakłada maksymalną wagę 5,4 kg (drogi powiatowe) i 6,5 kg (drogi wojewódzkie). Czy Zamawiający może potwierdzić, że masą graniczną dla obu rodzajów opraw jest 6,5 kg? Jest to logiczne, ponieważ oprawy będą montowane na takich samych wysięgnikach.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje wagi lamp w zależności od mocy

Pytanie nr 3

Zamawiający w dokumentacji technicznej w przypadku oprawy na drogi powiatowe zwraca uwagę na sposób montażu: „do montażu na słupie lub wysięgniku o średnicy \varnothing 48mm-60mm oraz \varnothing 76mm”, natomiast w przypadku oprawy na drogi wojewódzkie wymóg brzmi inaczej: „do montażu na słupie lub wysięgniku o średnicy 60/48mm”. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma konieczności stosowania nietypowej średnicy 76 mm.



ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia specyfikację i dodaje wymóg możliwości montażu wszystkich lamp na wysięgnikach o nietypowej średnicy 76 mm

- II. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1- 3 i 7 Pzp, oraz art.287 informuje, iż dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą oraz zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

Zmiana 1:

Zapis SWZ w Rozdziale II, ust. 2, otrzymuje brzmienie:

Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED na terenie Gminy w ilości **350 szt.** wg zestawienia poniżej:

Nazwa	ilość
Lampy 102 W	100
Lampy 72 W	250

Zamawiający ujednolica również zapis w formularzu oferty.

Zmiana 2

Zapis SWZ w Rozdziale III, ust. 2, pkt 1) otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.09.2024 r. do godz. 10:00

Zmiana 3:

Zapis SWZ w Rozdziale III, ust. 3, pkt 1) otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2024 r. o godz. 10:15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. Otwarcie ofert ze szczególnym uwzględnieniem art. 222 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

Zmiana 4:

Zapis SWZ w Rozdziale III, ust. 4, pkt 1) otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 16.10.2024 r.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Wiśniowa

(-)
Marcin Kut