


GZOK.6037.41.2022



K. Turayn  
08.08.2022  
on

Zamość, dnia 03.06.2022 r.

**Gmina Zamość**  
ul. Peowiaków 92  
22-400 Zamość

### WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

1. Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej: miejscowość Wólka Panieńska działki o nr geodezyjnych 131/21, 131/25, 232/7, obręb 25 Wólka Panieńska.
2. Miejsce włączenia: istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej ks200 na działce o nr geodezyjnym 225.
3. Sposób włączenia: do istniejącej studni o rzędnych 233,79/230,79.
4. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. W przypadku lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na działkach prywatnych należy uzyskać zgodę na wejście w teren i wykonanie robót od poszczególnych właścicieli nieruchomości.
6. Przy konieczności lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi należy przed budową uzyskać pisemną zgodę zarządcy drogi na taką lokalizację.

KIEROWNIK  
GMINNEGO ZAKŁADU OBSŁUGI  
KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ

Michał Klonica

.....  
Podpis i pieczęć osoby wydającej warunki

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Wydział PDO.
3. A/a.