

Informacja dla Wykonawców Nr 2

Postępowanie: Zakup i montaż drzwi w budynku Urzędu Gminy Wojciechowice

PYTANIE NR 1: w punkcie 2 zapytania piszecie Państwo o drzwiach zewnętrznych w ilości 1 sztuki. Natomiast później opisano o drzwiach pożarowych EI30 i EI60 („ drzwi zewnętrzne termoizolowane aluminiowe ciepłe, antywłamaniowe, ręczne, lewe, - drzwi przeciwpożarowe kl. EI 30 i EI 60, otwierane na zewnątrz o wymiarach 90 +20 x 205+20, dymoszczelność") Ile drzwi zewnętrznych mamy wycenić?

Odpowiedź:

1 SZTUKĘ DRZWI ZEWNĘTRZNE NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE Z ZAŁACZNIKA GRAFICZNEGO OZNACZONE DZ1

Pytanie:

1. drzwi zewnętrzne EI60 2. Drzwi zewnętrzne EI30 ?

Odpowiedź:

NASTĄPIŁA POMYŁKA PISARSKA DRZWI NIE BĘDĄ MUSIAŁY BYĆ P.POŻ.

Pytanie:

- Czy wymóg antywłamaniowości ma zostać spełniony przez okucia antywłamaniowe i szybę P4 czy chcecie Państwo drzwi z dokumentami przeprowadzonymi badania antywłamaniowości? (Realizacja badań i dokumentacji o antywłamaniowości drzwi to kwestia minimum 6 miesięcy Plus koszty drzwi zwiększają się dwukrotnie - wtedy należy wykonać dwoje takich samych drzwi aby jedno drzwi przeszły badanie a drugie były dla Państwa).

Odpowiedź.

DRZWI MAJĄ BYĆ ANTY WŁAMANIOWE MOGĄ BYĆ ZASTOSOWANE OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE Z SZYBA BEZPIECZNA P-4

Pytanie:

A - Drzwi pożarowe nie uzyskują współczynnika ciepła $U=1,3$ Czy dopuszczacie Państwo drzwi pożarowe o współczynnika ciepła wyższym niż $U>1,3$

Odpowiedź:

DRZWI ZEWNĘTRZNE MUSZĄ MIEĆ WSPÓŁCZYNNIK RÓWNY 1,3 A NAWET MNIEJSZY NIŻ 1,3 NIE DOPUSZCZA SIĘ WIEKSZEGO WSPÓŁCZYNNIKA

Pytanie:

-Czy drzwi zewnętrzne pożarowe oby na pewno drzwi maja być dymoszczelne?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie:

- Co oznacza szklenie częściowo zespolone - szyby bezpieczne?

Odpowiedź:

DÓŁ DRZWI DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE Z PANELA A GÓRA DRZWI PRZESZKLONA SŁUPEK BOCZNY CAŁY PRZESZKLONY ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ GRAFICZNA OPRACOWANIA

Pytanie:

- drzwi dźwiękoszczelne –

Odpowiedź:

NIE

proszę o informację co mamy spełnić ?

PYTANIE 2: sumując zlecenie to w zakresie wchodzi wykonanie 5 sztuk drzwi. 2 sztuki zewnętrzne i 3 sztuki wewnętrzne ? proszę o potwierdzenie. Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Odpowiedź:

NALEŻY WYKONAC 4 SZTUKI DRZWI JEDNE ZEWNĘTRZNE ORAZ 3 SZTUKI WEWNĘTRZNA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM GRAFICZNYM DO OPRACOWANIA

Z up. Wójta Gminy
mgr inż. Agnieszka Łaba-Międzyk
Sekretarz Gminy