



Kraków, dnia 16.05.2023 r.

NZ.261.41.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: **Budowa chodnika przy ulicy Kwartowej**. Znak sprawy: 7/III/2023

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy poz. oznakowanie ulicy (z obmiaru) a zapisami w SOR-ze. Otóż w obmiarze widnieją inne znaki niż w projekcie SOR. Nie zgadzają się zarówno symbole jak i ilości.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie: załączony przedmiar dotyczący oświetlenia i zabezpieczenia kabli SN i nN nie jest adekwatny do projektu (proszę o poprawienie przedmiaru), a szczegółowo:

Ad zabezpieczenie kabli SN i nN

- nie ujęte przekopy kontrolne, odkopanie kabli SN i nN,
- rury dwupowłokowej 160 czerwonej powinno być 2x25m (dwa kable do zabezpieczenia) – a nie 25m (poza ty nie właściwy KNR na te prace),
- rury dwupowłokowej 160 niebieskiej powinno być 2x32,5 (dwa kable do zabezpieczenia) – a nie 32,5m (poza ty nie właściwy KNR na te prace),
- nie ujęto piasku na zabezpieczone kable SN i nN i zasypania,
- nie ujęto opłat za wyłączenie kabli SN i nN, opłat za dopuszczenie i nadzoru Tauronu

Ad oświetlenia

- knrw 225/603/01 – montaż oprawy – KNR już nie używany (proszę o zastąpienie np. KNNR 5/1004/1),
- knr 501/603/09 – dotyczy kabla aluminiowego – w projekcie jest miedziany YKY 5x16 dł. 32m – a nie 22m,
- brak w przedmiarze wciągania przewodów YDY 3x2,5 w słupy z podnośnika – 12m
- brak w przedmiarze przepustu pod drogą rury typu SRS160 niebieskiej - 7m,
- brak w przedmiarze uziomów typu P3 3szt + bednarki FeZn 25x5 dł. – 27m,
- brak w przedmiarze pomiarów oświetleniowych powykonawczych (jeśli konieczne)

Odpowiedź 1, 2

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania poprawiony przedmiar robót.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp w związku z udzielonymi odpowiedziami zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w poniższy sposób:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania poprawiony przedmiar robót.

W części 1 SWZ pkt 12 jest:

Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **16.06.2023 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

W części 1 SWZ pkt 12 powinno być:

Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **20.06.2023 r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert

W części 9 SWZ pkt 1 i 8 jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia **19.05.2023 r. do godz. 10:00.**
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.05.2023 r. o godz. 10.05**

W części 9 SWZ pkt 1 i 8 powinno być:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia **22.05.2023 r. do godz. 10:00.**
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.05.2023 r. o godz. 10.05**

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymują:

- strona internetowa prowadzonego postępowania
- NZ aa