



**Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.**  
ul. Żeromskiego 39  
05-500 Piaseczno

Piaseczno, dnia 01 lutego 2021 r.

**Dotyczy:** postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
*„Zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania  
Wody w Piasecznie (Zadanie A), Siedliskach (Zadanie B) i Złotokłosie (Zadanie C)”*

**Nr sprawy:** 11/2020

## I. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

1. Zamawiający, działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo Zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zawiadamia o odrzuceniu oferty na Zadanie A Wykonawcy **B&Z PROENERGY S.C. ul. Klonowa, 13 84 – 300 Lębork** z postępowania o udzielenie zamówienia na *„Zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Piasecznie (Zadanie A), Siedliskach (Zadanie B) i Złotokłosie (Zadanie C)”*.

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo Zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

### UZASADNIENIE

Oferta została odrzucona ze względu na niezgodność treści Oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wskazał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Tom III – Opis przedmiotu zamówienia, parametry, jakie powinny posiadać zaproponowane panele fotowoltaiczne i inwertery. Wykonawca przedłożył karty katalogowe dla paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów, które nie spełniały wymagań Zamawiającego, m.in. w zakresie sprawności, wymiarów i wagi paneli oraz ilości MPPT i wejść inwerterów.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż zachodzi przesłanka odrzucenia oferty.

2. Zamawiający, działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo Zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zawiadamia o odrzuceniu oferty na Zadanie A, Zadanie B i Zadanie C Wykonawcy **SOLISYS” Marcin Świątek, ul. Bułgarska 19 A lok. 1, 93 – 362 Łódź** z postępowania o udzielenie zamówienia na *Zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Piasecznie (Zadanie A), Siedliskach (Zadanie B) i Złotokłosie (Zadanie C)”*.



Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie § 46 ust. 1 w związku z § 45 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo Zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

#### UZASADNIENIE

Oferta została odrzucona ze względu na fakt, iż Wykonawca nie przedłożył dokumentów wskazanych w wezwaniu Zamawiającego z dnia 21.01.2021 r. – Formularza 3.3. w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25.01. 2021 r. do godz. 12.00.

Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi przesłanka odrzucenia oferty.

#### **II. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKRZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno zawiadamia, w/w postępowanie wygrała firma:

**APP ENERGY Sp. z o.o.**  
**ul. Willowa 42A**  
**20 – 819 Lublin**

#### **za cenę netto:**

**Zadanie A - 130 500,00 zł** (słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset złotych) - **100 pkt.**

**Zadanie B – 134 500,00 zł** (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych) - **100 pkt.**

**Zadanie C – 81 500,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) - **100 pkt.**

Oferta została uznana za ważną i spełniającą warunki Ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

*[Podpis]*  
Przemysław Woiciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU

*[Podpis]*  
Grzegorz Banaszewski